

#14906#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Акрополь, ООО
Адрес потребителя Профессора Баранова 34, Калининград
Номер абонента 2562
Порядковый номер 7799
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16037533
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	1,402	0	38,455	0	0	37,57	0	0	24	0	71,6	62,8	0,43	0,32	-
22.06.2022	1,252	0	27,42	0	0	26,788	0	0	24	0	71,8	60,7	0,43	0,32	-
23.06.2022	0,283	0	5,67	0	0	5,554	0	0	24	0	66,9	55,2	0,34	0,29	-
24.06.2022	1,297	0	16,19	0	0	15,819	0	0	24	0	71,5	52	0,43	0,32	-
25.06.2022	1,029	0	8,235	0	0	8,051	0	0	24	0	70,6	40,1	0,44	0,32	-
26.06.2022	0,929	0	7,765	0	0	7,594	0	0	24	0	69,9	40,7	0,44	0,32	-
27.06.2022	1,101	0	8,79	0	0	8,6	0	0	24	0	69,3	38,7	0,4	0,32	-
28.06.2022	1,075	0	8,76	0	0	8,569	0	0	24	0	69,6	39,7	0,44	0,32	-
29.06.2022	1,171	0	9,19	0	0	8,987	0	0	24	0	70,1	39	0,44	0,33	-
30.06.2022	1,077	0	8,655	0	0	8,466	0	0	24	0	69,6	39,3	0,43	0,33	-
01.07.2022	1,109	0	8,845	0	0	8,652	0	0	24	0	69,6	39	0,43	0,33	-
02.07.2022	1,054	0	8,61	0	0	8,423	0	0	24	0	69,4	39,6	0,43	0,33	-
03.07.2022	0,941	0	7,85	0	0	7,678	0	0	24	0	69,7	40,4	0,43	0,33	-
04.07.2022	1,066	0	8,56	0	0	8,373	0	0	24	0	69,7	39,3	0,43	0,33	-
05.07.2022	1,113	0	8,82	0	0	8,627	0	0	24	0	69,8	39	0,43	0,33	-
06.07.2022	1,059	0	8,42	0	0	8,237	0	0	24	0	69,6	38,9	0,43	0,33	-
07.07.2022	1,139	0	9,175	0	0	8,978	0	0	23	1	69,1	38,8	0,43	0,33	-
08.07.2022	1,188	0	9,885	0	0	9,678	0	0	24	0	68,1	38,8	0,43	0,33	-
09.07.2022	1,165	0	18,575	0	0	18,178	0	0	24	0	68,8	53,5	0,43	0,33	-
10.07.2022	1,196	0	31,625	0	0	30,95	0	0	24	0	68,9	59,7	0,43	0,33	-
11.07.2022	0,316	0	19,035	0	0	18,639	0	0	24	0	67,6	63,6	0,26	0,21	-
12.07.2022	1,223	0	20,5	0	0	20,07	0	0	24	0	68,3	53,8	0,44	0,33	-
13.07.2022	1,127	0	9,395	0	0	9,197	0	0	24	0	68,4	39,2	0,44	0,33	-
14.07.2022	1,178	0	9,865	0	0	9,658	0	0	24	0	68,1	39	0,44	0,33	-
15.07.2022	1,371	0	25,04	0	0	24,507	0	0	24	0	68,6	55,3	0,44	0,33	-
16.07.2022	1,18	0	33,82	0	0	33,095	0	0	24	0	69	60,5	0,44	0,33	-
17.07.2022	1,647	0	42,15	0	0	41,235	0	0	24	0	69,4	59,9	0,44	0,33	-
18.07.2022	1,336	0	27,9	0	0	27,308	0	0	24	0	68,6	57	0,44	0,33	-
19.07.2022	1,213	0	23,29	0	0	22,796	0	0	24	0	68,5	55,8	0,44	0,33	-
20.07.2022	1,131	0	9,675	0	0	9,474	0	0	24	0	67,8	39,3	0,44	0,33	-
Итого:	33,368	0	480,165	0	0	469,751	0	0	719	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,97														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2022	12919,128	126879,71	0	0,002	123610,714	0	0	17310	79
20.07.2022	12952,494	127359,875	0	0,002	124080,464	0	0	18029	80

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2022 7:36:35