

#14916#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Акрополь, ООО
Адрес потребителя Профессора Баранова 34, Калининград
Номер абонента 2562
Порядковый номер 7799
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16037533
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	1,084	0	9,375	0	0	9,171	0	0	24	0	69,5	41,3	0,45	0,34	-
22.06.2023	1,254	0	10,625	0	0	10,394	0	0	24	0	69,7	40,9	0,45	0,34	-
23.06.2023	1,293	0	10,84	0	0	10,602	0	0	24	0	70	40,8	0,45	0,34	-
24.06.2023	1,046	0	9,01	0	0	8,813	0	0	24	0	69,7	41,4	0,45	0,34	-
25.06.2023	0,987	0	8,65	0	0	8,463	0	0	24	0	69,3	41,5	0,45	0,34	-
26.06.2023	1,14	0	9,75	0	0	9,537	0	0	24	0	69,7	41,2	0,45	0,34	-
27.06.2023	1,254	0	10,52	0	0	10,288	0	0	24	0	70	40,9	0,45	0,34	-
28.06.2023	1,227	0	11,865	0	0	11,624	0	0	24	0	66,8	41,6	0,45	0,34	-
29.06.2023	1,146	0	12,885	0	0	12,643	0	0	24	0	64	42,3	0,44	0,35	-
30.06.2023	1,198	0	10,03	0	0	9,81	0	0	24	0	69,8	40,7	0,45	0,35	-
01.07.2023	1,038	0	8,76	0	0	8,567	0	0	24	0	69,8	40,9	0,45	0,35	-
02.07.2023	1,012	0	8,65	0	0	8,461	0	0	24	0	69,6	41,1	0,45	0,35	-
03.07.2023	1,176	0	9,965	0	0	9,748	0	0	24	0	69,6	40,8	0,45	0,35	-
04.07.2023	1,153	0	9,665	0	0	9,453	0	0	24	0	69,9	40,8	0,45	0,35	-
05.07.2023	1,259	0	10,435	0	0	10,206	0	0	24	0	69,9	40,5	0,45	0,35	-
06.07.2023	1,218	0	10,025	0	0	9,803	0	0	24	0	70,2	40,5	0,45	0,35	-
07.07.2023	1,146	0	9,735	0	0	9,525	0	0	24	0	69,4	40,7	0,45	0,35	-
08.07.2023	1,096	0	9,275	0	0	9,073	0	0	24	0	69,6	40,8	0,45	0,35	-
09.07.2023	1,039	0	8,745	0	0	8,553	0	0	24	0	69,8	40,8	0,45	0,35	-
10.07.2023	1,187	0	9,645	0	0	9,43	0	0	24	0	70,4	40,4	0,45	0,35	-
11.07.2023	1,159	0	9,755	0	0	9,543	0	0	24	0	69,5	40,5	0,44	0,35	-
12.07.2023	1,06	0	8,82	0	0	8,626	0	0	24	0	69,9	40,5	0,43	0,34	-
13.07.2023	1,2	0	12,44	0	0	12,2	0	0	24	0	65	41,5	0,42	0,34	-
14.07.2023	1,176	0	9,7	0	0	9,487	0	0	24	0	69,8	40,2	0,43	0,34	-
15.07.2023	1,01	0	8,415	0	0	8,232	0	0	24	0	69,6	40,3	0,43	0,34	-
16.07.2023	0,827	0	7,22	0	0	7,064	0	0	24	0	69,2	41,2	0,43	0,34	-
17.07.2023	1,166	0	9,63	0	0	9,419	0	0	24	0	69,8	40,3	0,43	0,34	-
18.07.2023	1,168	0	9,63	0	0	9,419	0	0	24	0	69,8	40,1	0,43	0,34	-
19.07.2023	1,175	0	9,72	0	0	9,508	0	0	24	0	69,6	40,1	0,43	0,34	-
20.07.2023	1,211	0	9,93	0	0	9,713	0	0	24	0	69,7	39,9	0,43	0,34	-
Итого:	34,105	0	293,71	0	0	287,375	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,146														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2023	19198,413	181788,42	0	0,002	177105,423	0	0	26067	82
20.07.2023	19232,519	182082,13	0	0,002	177392,797	0	0	26787	82

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2023 7:23:57