

#142393#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Акрополь, ООО
Профессора Баранова 34, Калининград
2562
7799
ТВ7 (АССII)
16037533
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	2,019	0	288,56	0	0	281,773	0	0	24	0	72,7	71	0,45	0,35	-
22.06.2025	2,012	0	337,685	0	0	329,711	0	0	24	0	72,8	71,3	0,45	0,35	-
23.06.2025	2,215	0	367,63	0	0	358,998	0	0	24	0	72,6	71,1	0,45	0,35	-
24.06.2025	2,592	0	355,325	0	0	347,019	0	0	24	0	72,4	70,6	0,45	0,35	-
25.06.2025	2,729	0	357,92	0	0	349,482	0	0	24	0	72,7	70,8	0,45	0,35	-
26.06.2025	2,144	0	289,915	0	0	283,124	0	0	24	0	72,4	70,6	0,45	0,35	-
27.06.2025	2,064	0	251,65	0	0	245,759	0	0	24	0	72,4	70,4	0,45	0,35	-
28.06.2025	2,043	0	299,53	0	0	292,538	0	0	24	0	72,3	70,7	0,45	0,35	-
29.06.2025	1,811	0	301,755	0	0	294,745	0	0	24	0	72,1	70,6	0,45	0,35	-
30.06.2025	2,169	0	296,345	0	0	289,401	0	0	24	0	72,4	70,6	0,45	0,35	-
01.07.2025	1,992	0	359,115	0	0	350,809	0	0	24	0	71,9	70,5	0,45	0,35	-
02.07.2025	1,465	0	371,025	0	0	362,612	0	0	24	0	71,1	70,1	0,45	0,35	-
03.07.2025	1,498	0	381,74	0	0	373,09	0	0	24	0	71,1	70,2	0,44	0,35	-
04.07.2025	1,978	0	279,61	0	0	273,294	0	0	24	0	71,1	69,4	0,45	0,35	-
05.07.2025	1,828	0	197,19	0	0	192,73	0	0	24	0	71	68,8	0,45	0,35	-
06.07.2025	1,335	0	310,385	0	0	303,334	0	0	24	0	71,3	70,2	0,45	0,35	-
07.07.2025	1,613	0	114,54	0	0	111,956	0	0	24	0	71	67,6	0,45	0,36	-
08.07.2025	1,777	0	204,405	0	0	199,736	0	0	24	0	71,3	69,2	0,45	0,35	-
09.07.2025	2,209	0	156,14	0	0	152,587	0	0	24	0	71,3	67,8	0,45	0,35	-
10.07.2025	1,996	0	129,565	0	0	126,646	0	0	24	0	70,9	67,2	0,45	0,35	-
11.07.2025	2,176	0	137,79	0	0	134,636	0	0	24	0	71,6	67,7	0,46	0,35	-
12.07.2025	1,908	0	127,27	0	0	124,371	0	0	24	0	71,4	67,7	0,46	0,35	-
13.07.2025	1,429	0	132,985	0	0	129,981	0	0	24	0	71	68,4	0,46	0,35	-
14.07.2025	1,596	0	60,64	0	0	59,27	0	0	24	0	71	64,6	0,46	0,36	-
15.07.2025	1,571	0	47,205	0	0	46,128	0	0	24	0	71,2	63,1	0,46	0,36	-
16.07.2025	1,736	0	56,9	0	0	55,609	0	0	24	0	71,1	63,6	0,46	0,36	-
17.07.2025	1,847	0	152,23	0	0	148,793	0	0	24	0	71	68,1	0,45	0,35	-
18.07.2025	1,561	0	475,7	0	0	464,885	0	0	24	0	71,2	70,4	0,44	0,34	-
19.07.2025	1,25	0	385,435	0	0	376,599	0	0	24	0	71,6	70,9	0,44	0,35	-
20.07.2025	1,263	0	415,325	0	0	405,894	0	0	24	0	71,2	70,5	0,44	0,34	-
Итого:	55,826	0	7641,51	0	0	7465,51	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,334														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	6699,928	99064,895	0	0	96650,861	0	0	10949	152
20.07.2025	6755,756	106706,405	0	0	104116,371	0	0	11669	152

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 10:25:11