

#14907#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Акрополь, ООО
Адрес потребителя Профессора Баранова 34, Калининград
Номер абонента 2562
Порядковый номер 7799
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16037533
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,987	0	8,47	0	0	8,293	0	0	24	0	68	39,5	0,42	0,32	-
22.07.2022	1,134	0	9,68	0	0	9,478	0	0	23	1	68	39,4	0,44	0,33	-
23.07.2022	1,049	0	9,275	0	0	9,082	0	0	24	0	67,7	40,2	0,44	0,33	-
24.07.2022	1,033	0	9,115	0	0	8,926	0	0	24	0	67,7	40,1	0,44	0,33	-
25.07.2022	1,164	0	9,945	0	0	9,738	0	0	24	0	67,9	39,3	0,44	0,33	-
26.07.2022	1,198	0	10,36	0	0	10,147	0	0	24	0	67,4	39,2	0,44	0,33	-
27.07.2022	1,119	0	9,475	0	0	9,278	0	0	24	0	68	39,2	0,44	0,33	-
28.07.2022	1,163	0	21,115	0	0	20,671	0	0	24	0	68,3	54,9	0,44	0,33	-
29.07.2022	1,177	0	10,1	0	0	9,891	0	0	24	0	67,6	39,2	0,44	0,33	-
30.07.2022	1,123	0	10,965	0	0	10,735	0	0	24	0	68,1	43,1	0,44	0,33	-
31.07.2022	0,996	0	16,065	0	0	15,724	0	0	24	0	68,5	53,4	0,44	0,33	-
01.08.2022	1,272	0	10,69	0	0	10,468	0	0	24	0	67,8	38,8	0,44	0,33	-
02.08.2022	1,25	0	18,585	0	0	18,19	0	0	24	0	68,5	52,1	0,44	0,33	-
03.08.2022	1,252	0	10,575	0	0	10,353	0	0	24	0	68,1	39,2	0,44	0,33	-
04.08.2022	1,055	0	8,975	0	0	8,786	0	0	24	0	68,1	39,5	0,42	0,33	-
05.08.2022	1,078	0	9,18	0	0	8,987	0	0	24	0	68,2	39,6	0,44	0,33	-
06.08.2022	1,067	0	9,425	0	0	9,229	0	0	24	0	67,8	40,2	0,44	0,33	-
07.08.2022	1,057	0	9,17	0	0	8,978	0	0	24	0	68	39,9	0,44	0,33	-
08.08.2022	1,206	0	10,195	0	0	9,982	0	0	24	0	68	39,2	0,44	0,33	-
09.08.2022	1,112	0	9,69	0	0	9,489	0	0	24	0	67,7	39,8	0,45	0,33	-
10.08.2022	1,296	0	10,87	0	0	10,643	0	0	24	0	68	38,9	0,45	0,33	-
11.08.2022	1,221	0	10,315	0	0	10,099	0	0	24	0	68,1	39,3	0,45	0,33	-
12.08.2022	1,173	0	9,915	0	0	9,705	0	0	24	0	68,4	39,5	0,45	0,33	-
13.08.2022	1,122	0	9,7	0	0	9,496	0	0	24	0	68,3	40	0,45	0,33	-
14.08.2022	1,026	0	9,19	0	0	8,999	0	0	24	0	67,8	40,5	0,45	0,33	-
15.08.2022	1,108	0	9,525	0	0	9,325	0	0	24	0	68,2	39,8	0,45	0,33	-
16.08.2022	1,084	0	9,6	0	0	9,402	0	0	24	0	67,6	40,1	0,45	0,33	-
17.08.2022	0,141	0	3,205	0	0	3,159	0	0	24	0	55,8	45,2	0,28	0,25	-
18.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	29,9	29,2	0,08	0,08	-
19.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,3	34,1	0,04	0,04	-
20.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27	32,9	0,04	0,04	-
Итого:	30,663	0	293,37	0	0	287,253	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,324														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	12952,494	127359,875	0	0,002	124080,464	0	0	18029	80
20.08.2022	12983,158	127653,245	0	0,002	124367,719	0	0	18772	81

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 10:51:22