

#28785#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Акрополь, ООО  
 Адрес потребителя Профессора Баранова 34, Калининград  
 Номер абонента 2562  
 Порядковый номер 7799  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
 Заводской номер 16037533  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	1,314	0	10,575	0	0	10,342	0	0	24	0	70	39,6	0,44	0,34	-
22.07.2023	1,048	0	8,72	0	0	8,53	0	0	24	0	69,6	40,3	0,44	0,34	-
23.07.2023	1,059	0	8,935	0	0	8,74	0	0	24	0	69,5	40,6	0,44	0,34	-
24.07.2023	1,093	0	9,175	0	0	8,974	0	0	24	0	69,7	40,6	0,44	0,34	-
25.07.2023	1,199	0	9,975	0	0	9,757	0	0	24	0	69,8	40,4	0,44	0,34	-
26.07.2023	1,248	0	10,255	0	0	10,029	0	0	24	0	70	40,3	0,44	0,34	-
27.07.2023	1,232	0	10,255	0	0	10,031	0	0	24	0	69,7	40,4	0,44	0,34	-
28.07.2023	1,147	0	9,735	0	0	9,523	0	0	24	0	69,5	40,8	0,44	0,34	-
29.07.2023	0,972	0	8,35	0	0	8,168	0	0	24	0	69,6	41,2	0,44	0,34	-
30.07.2023	1,026	0	8,765	0	0	8,574	0	0	24	0	69,6	41,1	0,44	0,34	-
31.07.2023	1,097	0	9,49	0	0	9,283	0	0	24	0	69,6	41,4	0,44	0,34	-
01.08.2023	1,277	0	10,785	0	0	10,548	0	0	24	0	69,9	41	0,45	0,34	-
02.08.2023	0,051	0	0,515	0	0	0,505	0	0	24	0	65,5	41,6	0,17	0,17	-
03.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,1	26,8	0,03	0,04	-
04.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,1	26,2	0,03	0,04	-
05.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,7	25,9	0,03	0,04	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,3	25,7	0,03	0,04	-
07.08.2023	0,297	0	19,645	0	0	19,463	0	0	24	0	44,5	40,8	0,12	0,12	-
08.08.2023	0,964	0	20,24	0	0	19,944	0	0	24	0	56,1	44,6	0,34	0,32	-
09.08.2023	1,047	0	11,795	0	0	11,582	0	0	24	0	62,7	41,1	0,34	0,32	-
10.08.2023	1,039	0	10,62	0	0	10,419	0	0	24	0	64,3	40,5	0,34	0,32	-
11.08.2023	0,996	0	10,09	0	0	9,899	0	0	24	0	64,4	40,3	0,34	0,32	-
12.08.2023	0,935	0	9,825	0	0	9,641	0	0	24	0	63,9	40,7	0,34	0,32	-
13.08.2023	0,911	0	9,66	0	0	9,48	0	0	24	0	63,8	40,8	0,34	0,32	-
14.08.2023	1,008	0	10,22	0	0	10,026	0	0	24	0	64,5	40,5	0,34	0,32	-
15.08.2023	0,785	0	33,935	0	0	33,674	0	0	24	0	39,2	33,7	0,37	0,33	-
16.08.2023	1,108	0	9,675	0	0	9,468	0	0	24	0	69	41	0,45	0,34	-
17.08.2023	1,296	0	10,595	0	0	10,36	0	0	24	0	70,2	40,4	0,45	0,34	-
18.08.2023	1,234	0	10,395	0	0	10,169	0	0	24	0	69,5	40,6	0,44	0,34	-
19.08.2023	1,023	0	8,25	0	0	8,062	0	0	24	0	71,3	41	0,44	0,34	-
20.08.2023	0,992	0	7,84	0	0	7,658	0	0	24	0	72	41,1	0,44	0,34	-
Итого:	27,398	0	298,315	0	0	292,849	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,544														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	19232,519	182082,13	0	0,002	177392,797	0	0	26787	82
20.08.2023	19259,917	182380,445	0	0,002	177685,647	0	0	27531	82

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 22.08.2023 15:52:09