

#92912#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Акрополь, ООО
Адрес потребителя Профессора Баранова 34, Калининград
Номер абонента 2562
Порядковый номер 7799
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16037533
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,999	0	8,605	0	0	8,416	0	0	24	0	69,9	41,6	0,45	0,33	-
22.07.2024	1,167	0	9,875	0	0	9,658	0	0	24	0	69,9	41,1	0,45	0,33	-
23.07.2024	1,253	0	10,55	0	0	10,317	0	0	24	0	70,1	41,1	0,45	0,33	-
24.07.2024	1,228	0	10,32	0	0	10,093	0	0	24	0	70,1	41	0,45	0,33	-
25.07.2024	1,196	0	10,13	0	0	9,907	0	0	24	0	70	41,2	0,45	0,33	-
26.07.2024	1,121	0	9,53	0	0	9,32	0	0	24	0	70	41,3	0,45	0,33	-
27.07.2024	0,986	0	8,585	0	0	8,397	0	0	24	0	69,7	41,7	0,45	0,33	-
28.07.2024	1,044	0	9,085	0	0	8,888	0	0	24	0	69,5	41,5	0,44	0,33	-
29.07.2024	1,305	0	11,045	0	0	10,803	0	0	24	0	69,8	41	0,44	0,33	-
30.07.2024	1,308	0	11,27	0	0	11,026	0	0	24	0	69,4	41	0,44	0,33	-
31.07.2024	1,229	0	10,29	0	0	10,064	0	0	24	0	69,9	40,8	0,44	0,33	-
01.08.2024	1,232	0	10,33	0	0	10,105	0	0	24	0	69,6	40,5	0,43	0,32	-
02.08.2024	1,125	0	9,385	0	0	9,179	0	0	24	0	69,8	40,5	0,44	0,33	-
03.08.2024	1,079	0	9,12	0	0	8,921	0	0	24	0	69,6	40,7	0,44	0,33	-
04.08.2024	1,001	0	8,395	0	0	8,211	0	0	24	0	69,8	40,7	0,44	0,33	-
05.08.2024	1,222	0	10,105	0	0	9,883	0	0	24	0	69,9	40,4	0,44	0,33	-
06.08.2024	1,231	0	10,955	0	0	10,724	0	0	24	0	68,5	41,1	0,5	0,32	-
07.08.2024	0,25	0	2,6	0	0	2,547	0	0	24	0	66,7	43,5	0,36	0,27	-
08.08.2024	0	0	1,14	0	0	1,135	0	0	24	0	30,8	45,4	0,27	0,25	-
09.08.2024	0,81	0	12,885	0	0	12,681	0	0	24	0	58,3	43,1	0,31	0,3	-
10.08.2024	0,854	0	13,18	0	0	12,969	0	0	24	0	58,9	43,1	0,34	0,32	-
11.08.2024	0,775	0	12,985	0	0	12,782	0	0	24	0	58	43,6	0,34	0,32	-
12.08.2024	0,923	0	15,285	0	0	15,046	0	0	24	0	58,1	43,4	0,34	0,32	-
13.08.2024	0,957	0	12,9	0	0	12,682	0	0	24	0	60,5	42,5	0,34	0,32	-
14.08.2024	0,961	0	10,49	0	0	10,295	0	0	24	0	63,6	41,3	0,33	0,32	-
15.08.2024	0,909	0	9,8	0	0	9,617	0	0	24	0	63,9	41,3	0,33	0,32	-
16.08.2024	0,868	0	9,335	0	0	9,159	0	0	24	0	64,1	41,4	0,33	0,32	-
17.08.2024	0,799	0	8,825	0	0	8,661	0	0	24	0	63,7	41,7	0,33	0,32	-
18.08.2024	0,801	0	8,83	0	0	8,666	0	0	24	0	63,8	41,7	0,33	0,32	-
19.08.2024	0,883	0	9,75	0	0	9,569	0	0	24	0	63,7	41,6	0,33	0,32	-
20.08.2024	1,043	0	11,05	0	0	10,84	0	0	24	0	64,4	41,5	0,33	0,32	-
Итого:	30,559	0	306,63	0	0	300,561	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,299														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	440,724	3537,725	0	0	3456,705	0	0	2913	148
20.08.2024	471,283	3844,355	0	0	3757,267	0	0	3657	148

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2024 12:57:55