

# #14908#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Акрополь, ООО  
Адрес потребителя Профессора Баранова 34, Калининград  
Номер абонента 2562  
Порядковый номер 7799  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16037533  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,4	33,1	0,04	0,04	-
22.08.2022	0	0	0,14	0	0	0,14	0	0	24	0	26,7	30,6	0,04	0,04	-
23.08.2022	0	0	0,805	0	0	0,803	0	0	24	0	26	28,9	0,14	0,14	-
24.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,8	27,9	0,3	0,3	-
25.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,1	27	0,3	0,3	-
26.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,5	26,5	0,3	0,3	-
27.08.2022	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	27,3	26,3	0,3	0,3	-
28.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,4	26,3	0,29	0,29	-
29.08.2022	0,015	0	11,275	0	0	11,172	0	0	24	0	44,1	47,6	0,26	0,26	-
30.08.2022	1,08	0	35,21	0	0	34,918	0	0	24	0	40,6	33,3	0,38	0,31	-
31.08.2022	1,333	0	28,715	0	0	28,045	0	0	24	0	72,2	60,9	0,44	0,31	-
01.09.2022	1,414	0	43,11	0	0	42,208	0	0	24	0	68	60,1	0,47	0,31	-
02.09.2022	0,227	0	25,59	0	0	25,056	0	0	24	0	67,9	65,9	0,28	0,23	-
03.09.2022	1,175	0	38,485	0	0	37,778	0	0	24	0	63,3	55,9	0,43	0,35	-
04.09.2022	1,174	0	48,84	0	0	47,865	0	0	24	0	66,4	60,5	0,47	0,35	-
05.09.2022	1,25	0	37,915	0	0	37,154	0	0	24	0	66,7	58,7	0,47	0,36	-
06.09.2022	1,391	0	33,21	0	0	32,498	0	0	24	0	69,1	58,9	0,47	0,36	-
07.09.2022	1,144	0	34,05	0	0	33,337	0	0	24	0	68	59,9	0,45	0,34	-
08.09.2022	0,996	0	46,8	0	0	45,813	0	0	24	0	68,4	63,2	0,45	0,31	-
09.09.2022	1,395	0	24,46	0	0	23,944	0	0	24	0	68,4	54,5	0,45	0,31	-
10.09.2022	1,532	0	13,415	0	0	13,136	0	0	24	0	67,9	40	0,45	0,32	-
11.09.2022	1,48	0	12,92	0	0	12,65	0	0	24	0	68	40,1	0,46	0,31	-
12.09.2022	1,52	0	12,745	0	0	12,472	0	0	24	0	68,9	39,8	0,46	0,31	-
13.09.2022	1,551	0	13,415	0	0	13,134	0	0	24	0	68,1	39,9	0,46	0,31	-
14.09.2022	1,474	0	12,87	0	0	12,602	0	0	24	0	68	40	0,46	0,31	-
15.09.2022	1,51	0	12,89	0	0	12,617	0	0	24	0	68,5	39,9	0,46	0,32	-
16.09.2022	1,653	0	14,405	0	0	14,106	0	0	24	0	67,8	39,8	0,46	0,32	-
17.09.2022	1,558	0	13,605	0	0	13,322	0	0	24	0	67,8	39,9	0,46	0,32	-
18.09.2022	1,425	0	12,42	0	0	12,16	0	0	24	0	68,1	40,1	0,46	0,32	-
19.09.2022	1,525	0	13,28	0	0	13,005	0	0	24	0	67,8	39,8	0,46	0,32	-
20.09.2022	1,49	0	13	0	0	12,73	0	0	24	0	67,8	39,9	0,46	0,32	-
Итого:	29,312	0	553,58	0	0	542,675	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,001														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2022	12983,158	127653,245	0	0,002	124367,719	0	0	18772	81
20.09.2022	13012,471	128206,825	0	0,002	124910,394	0	0	19516	81

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.09.2022 8:08:25