

# #35181#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Акрополь, ООО  
Адрес потребителя Профессора Баранова 34, Калининград  
Номер абонента 2562  
Порядковый номер 7799  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16037533  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	1,215	0	9,885	0	0	9,663	0	0	24	0	70,8	40,7	0,44	0,34	-
22.08.2023	1,312	0	10,15	0	0	9,915	0	0	24	0	72	40,4	0,44	0,34	-
23.08.2023	1,295	0	11,24	0	0	10,998	0	0	24	0	69,1	41	0,44	0,34	-
24.08.2023	1,286	0	10,505	0	0	10,27	0	0	24	0	70,4	40,5	0,43	0,33	-
25.08.2023	1,183	0	9,935	0	0	9,717	0	0	24	0	69,9	40,8	0,43	0,33	-
26.08.2023	1,023	0	8,72	0	0	8,528	0	0	24	0	70	41,3	0,44	0,34	-
27.08.2023	1,036	0	8,74	0	0	8,547	0	0	24	0	70,2	41,3	0,44	0,34	-
28.08.2023	1,176	0	9,81	0	0	9,592	0	0	24	0	70,4	41,1	0,44	0,34	-
29.08.2023	1,254	0	10,49	0	0	10,258	0	0	24	0	70,2	41	0,44	0,34	-
30.08.2023	1,284	0	11,725	0	0	11,48	0	0	24	0	68,1	41,4	0,44	0,34	-
31.08.2023	1,338	0	11,245	0	0	10,997	0	0	24	0	70	40,9	0,44	0,34	-
01.09.2023	1,281	0	10,785	0	0	10,547	0	0	24	0	70	41	0,44	0,34	-
02.09.2023	1,183	0	10,16	0	0	9,938	0	0	24	0	69,7	41,3	0,44	0,34	-
03.09.2023	1,159	0	9,965	0	0	9,748	0	0	24	0	69,6	41,2	0,44	0,34	-
04.09.2023	1	0	8,455	0	0	8,269	0	0	24	0	69,9	41,1	0,34	0,26	-
05.09.2023	0,877	0	7,01	0	0	6,857	0	0	24	0	69,5	39	0,23	0,18	-
06.09.2023	1,273	0	10,37	0	0	10,142	0	0	24	0	70,1	40,1	0,44	0,34	-
07.09.2023	1,27	0	10,4	0	0	10,171	0	0	24	0	70	40,1	0,44	0,34	-
08.09.2023	1,267	0	10,39	0	0	10,161	0	0	24	0	69,9	40,2	0,44	0,34	-
09.09.2023	1,039	0	8,81	0	0	8,617	0	0	24	0	69,7	40,9	0,44	0,34	-
10.09.2023	1,054	0	9,005	0	0	8,809	0	0	24	0	69,5	41	0,44	0,34	-
11.09.2023	1,205	0	9,92	0	0	9,702	0	0	24	0	70	40,3	0,44	0,34	-
12.09.2023	1,227	0	10,915	0	0	10,686	0	0	24	0	68,1	40,7	0,44	0,34	-
13.09.2023	1,239	0	10,145	0	0	9,921	0	0	24	0	70	40,2	0,44	0,34	-
14.09.2023	1,285	0	10,535	0	0	10,303	0	0	24	0	69,9	40,1	0,44	0,34	-
15.09.2023	1,314	0	10,72	0	0	10,485	0	0	24	0	69,9	40	0,44	0,34	-
16.09.2023	1,095	0	9,165	0	0	8,965	0	0	24	0	69,7	40,5	0,44	0,34	-
17.09.2023	1,087	0	9,1	0	0	8,901	0	0	24	0	69,7	40,6	0,44	0,34	-
18.09.2023	1,35	0	10,955	0	0	10,715	0	0	24	0	69,8	39,7	0,44	0,34	-
19.09.2023	1,285	0	10,465	0	0	10,235	0	0	24	0	69,9	39,9	0,44	0,34	-
20.09.2023	1,314	0	10,695	0	0	10,461	0	0	24	0	69,8	39,9	0,44	0,34	-
Итого:	37,206	0	310,41	0	0	303,598	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,887														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	19259,917	182380,445	0	0,002	177685,647	0	0	27531	82
20.09.2023	19297,128	182690,855	0	0,002	177989,245	0	0	28275	82

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2023 7:13:04