

#30088#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/08/23г.-25/08/23г.

Абонент: баранова 34

Адрес: ООО Агрополь

Договор N:000000000

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

М сет.воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00°C G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 16037533, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х2АДЕ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.08.23 23	70,76	40,75	30,01	4,48	3,43	6,12	9,885 < 0	0	0	9,663 < 0	0	0	0	5	2	0,29	0	24	0	*
22.08.23 23	72,01	40,43	31,59	4,49	3,43	6,12	10,15 < 0	0	0	9,915 < 0	0	0	0	5	2	0,313	0	24	0	*
23.08.23 23	69,09	40,98	28,11	4,5	3,43	6,12	11,24 < 0	0	0	10,998 < 0	0	0	0	5	2	0,309	0	24	0	*
24.08.23 23	70,43	40,53	29,9	4,36	3,41	6,12	10,505 < 0	0	0	10,27 < 0	0	0	0	5	2	0,307	0	24	0	*
25.08.23 23	69,9	40,83	29,07	4,35	3,41	6,12	9,935 < 0	0	0	9,717 < 0	0	0	0	5	2	0,283	0	24	0	*
Итого/Средн	70,41	40,71	29,7	4,44	3,42	6,12	51,715 0	0	0	50,562 0	0	0	0	5	2	1,503	0	120	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.08.23 23	182380,445	0	0,002	177685,647	0	0	0	4600,152	0	27531	82
25.08.23 23	182432,16	0	0,002	177736,21	0	0	0	4601,655	0	27651	82
Итого	51,715	0	0	50,562	0	0	0	1,503	0	120	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 26/08/23г.-21/09/23г.

Абонент:баранова 30

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N:000000000

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

М сет.воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00°C G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 16037533, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х2АДЕ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.08.23 23	69,97	41,34	28,63	4,46	3,43	6,12	8,72 < 0	0	0	8,528 < 0	0	0	0	5	2	0,244	0	24	0	*
27.08.23 23	70,24	41,32	28,92	4,46	3,43	6,12	8,74 < 0	0	0	8,547 < 0	0	0	0	5	2	0,247	0	24	0	*
28.08.23 23	70,36	41,1	29,27	4,48	3,44	6,12	9,81 < 0	0	0	9,592 < 0	0	0	0	5	2	0,281	0	24	0	*
29.08.23 23	70,17	40,99	29,19	4,51	3,44	6,12	10,49 < 0	0	0	10,258 < 0	0	0	0	5	2	0,3	0	24	0	*
30.08.23 23	68,1	41,4	26,7	4,51	3,44	6,12	11,725 < 0	0	0	11,48 < 0	0	0	0	5	2	0,307	0	24	0	*
31.08.23 23	69,98	40,94	29,03	4,52	3,45	6,12	11,245 < 0	0	0	10,997 < 0	0	0	0	5	2	0,32	0	24	0	*
01.09.23 23	70,02	41,02	29	4,49	3,45	6,12	10,785 < 0	0	0	10,547 < 0	0	0	0	5	2	0,306	0	24	0	*
02.09.23 23	69,72	41,3	28,42	4,5	3,45	6,12	10,16 < 0	0	0	9,938 < 0	0	0	0	5	2	0,283	0	24	0	*
03.09.23 23	69,57	41,2	28,37	4,5	3,45	6,12	9,965 < 0	0	0	9,748 < 0	0	0	0	5	2	0,277	0	24	0	*
04.09.23 23	69,95	41,09	28,86	3,43	2,63	6,12	8,455 < 0	0	0	8,269 < 0	0	0	0	5	2	0,239	0	24	0	*
05.09.23 23	69,51	38,97	30,54	2,36	1,85	6,12	7,01 < 0	0	0	6,857 < 0	0	0	0	5	2	0,21	0	24	0	*
06.09.23 23	70,08	40,12	29,95	4,52	3,44	6,12	10,37 < 0	0	0	10,142 < 0	0	0	0	5	2	0,304	0	24	0	*
07.09.23 23	69,96	40,14	29,81	4,49	3,44	6,12	10,4 < 0	0	0	10,171 < 0	0	0	0	5	2	0,303	0	24	0	*

08.09.23 23	69,94	40,17	29,77	4,48	3,44	6,12	10,39 < 0	0	10,161 < 0	0	0	5	2	0,303	0	24	0	*
09.09.23 23	69,72	40,93	28,79	4,51	3,44	6,12	8,81 < 0	0	8,617 < 0	0	0	5	2	0,248	0	24	0	*
10.09.23 23	69,52	40,96	28,56	4,48	3,44	6,12	9,005 < 0	0	8,809 < 0	0	0	5	2	0,252	0	24	0	*
11.09.23 23	69,97	40,33	29,64	4,51	3,44	6,12	9,92 < 0	0	9,702 < 0	0	0	5	2	0,288	0	24	0	*
12.09.23 23	68,08	40,67	27,41	4,48	3,45	6,12	10,915 < 0	0	10,686 < 0	0	0	5	2	0,293	0	24	0	*
13.09.23 23	70,03	40,21	29,81	4,51	3,44	6,12	10,145 < 0	0	9,921 < 0	0	0	5	2	0,296	0	24	0	*
14.09.23 23	69,88	40,1	29,77	4,47	3,43	6,12	10,535 < 0	0	10,303 < 0	0	0	5	2	0,307	0	24	0	*
15.09.23 23	69,94	40,02	29,92	4,45	3,44	6,12	10,72 < 0	0	10,485 < 0	0	0	5	2	0,314	0	24	0	*
16.09.23 23	69,69	40,53	29,17	4,45	3,44	6,12	9,165 < 0	0	8,965 < 0	0	0	5	2	0,262	0	24	0	*
17.09.23 23	69,75	40,59	29,16	4,47	3,44	6,12	9,1 < 0	0	8,901 < 0	0	0	5	2	0,26	0	24	0	*
18.09.23 23	69,82	39,75	30,07	4,47	3,43	6,12	10,955 < 0	0	10,715 < 0	0	0	5	2	0,322	0	24	0	*
19.09.23 23	69,87	39,89	29,97	4,47	3,42	6,12	10,465 < 0	0	10,235 < 0	0	0	5	2	0,307	0	24	0	*
20.09.23 23	69,84	39,86	29,98	4,47	3,44	6,12	10,695 < 0	0	10,461 < 0	0	0	5	2	0,314	0	24	0	*
21.09.23 23	70,01	40,2	29,81	4,47	3,44	6,12	9,715 < 0	0	9,501 < 0	0	0	5	2	0,283	0	24	0	*
<b>Итого/Средн</b>	<b>69,75</b>	<b>40,56</b>	<b>29,19</b>	<b>4,37</b>	<b>3,35</b>	<b>6,12</b>	<b>268,41</b>	<b>0</b>	<b>262,536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7,668</b>	<b>0</b>	<b>648</b>	<b>0</b>	<b>*</b>

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qгв	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	кВт.ч	кВт.ч	кВт.ч	кВт.ч	Гкал	Гкал	ч	ч
25.08.23 23	182432,16	0	0,002	177736,21	0	0	0	4601,655	0	27651	82
21.09.23 23	182700,57	0	0,002	177998,746	0	0	0	4609,323	0	28299	82
<b>Итого</b>	<b>268,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262,536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,668</b>	<b>0</b>	<b>648</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_



*проверено с сайта*

