

# #116479#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель ЗЕНИТ Финанс, ООО  
Адрес потребителя Ленинский проспект 155А, Калининград  
Номер абонента 2420  
Порядковый номер 8925  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20113725  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	3,416	0	40,03	0	0	38,987	0	0	24	17	0	0	76,9	56	0,41	0,31	-
22.01.2025	3,495	0	40,428	0	0	39,351	0	0	24	17	0	0	77,8	56,6	0,41	0,31	-
23.01.2025	3,491	0	43,348	0	0	42,227	0	0	24	17	0	0	76,6	56,8	0,42	0,31	-
24.01.2025	3,322	0	44,722	0	0	43,645	0	0	24	17	0	0	73,5	55,3	0,43	0,31	-
25.01.2025	3,003	0	39,285	0	0	38,374	0	0	24	17	0	0	72	53,4	0,44	0,31	-
26.01.2025	2,991	0	38,262	0	0	37,373	0	0	24	17	0	0	72	53	0,43	0,31	-
27.01.2025	2,832	0	32,597	0	0	31,841	0	0	24	17	0	0	72,1	50,9	0,43	0,31	-
28.01.2025	2,552	0	27,373	0	0	26,748	0	0	24	17	0	0	71,5	48,7	0,43	0,31	-
29.01.2025	2,583	0	27,001	0	0	26,376	0	0	24	17	0	0	71,9	48,6	0,43	0,31	-
30.01.2025	2,617	0	28,497	0	0	27,841	0	0	24	17	0	0	71,7	49,3	0,43	0,31	-
31.01.2025	3,013	0	39,258	0	0	38,347	0	0	24	17	0	0	72	53,3	0,42	0,31	-
01.02.2025	3,092	0	43,398	0	0	42,38	0	0	24	17	0	0	72,5	55,1	0,41	0,31	-
02.02.2025	3,249	0	43,451	0	0	42,378	0	0	24	17	0	0	74,6	56,3	0,41	0,3	-
03.02.2025	3,406	0	44,081	0	0	42,96	0	0	24	17	0	0	75,8	56,9	0,41	0,3	-
04.02.2025	3,234	0	43,986	0	0	42,928	0	0	24	17	0	0	73,5	55,5	0,41	0,31	-
05.02.2025	3,247	0	43,644	0	0	42,586	0	0	24	17	0	0	73,8	55,6	0,41	0,31	-
06.02.2025	3,078	0	42,23	0	0	41,247	0	0	24	17	0	0	72,2	54,4	0,42	0,31	-
07.02.2025	3,313	0	43,375	0	0	42,304	0	0	24	17	0	0	74,6	55,9	0,41	0,31	-
08.02.2025	3,608	0	42,422	0	0	41,255	0	0	24	17	0	0	79,3	58,4	0,41	0,31	-
09.02.2025	3,714	0	42,136	0	0	40,935	0	0	24	17	0	0	80,9	59,3	0,4	0,31	-
10.02.2025	3,875	0	42,635	0	0	41,376	0	0	24	17	0	0	82,4	60,1	0,4	0,31	-
11.02.2025	3,944	0	42,352	0	0	41,094	0	0	24	17	0	0	82,8	60	0,4	0,31	-
12.02.2025	3,906	0	42,598	0	0	41,35	0	0	24	17	0	0	82,1	59,6	0,41	0,31	-
13.02.2025	3,831	0	42,966	0	0	41,731	0	0	24	17	0	0	81,2	59,3	0,41	0,31	-
14.02.2025	3,767	0	46,118	0	0	44,865	0	0	24	17	0	0	78,7	58,7	0,41	0,31	-
15.02.2025	4,17	0	52,524	0	0	51,025	0	0	24	17	0	0	81	61,5	0,41	0,31	-
16.02.2025	4,036	0	47,769	0	0	46,378	0	0	24	17	0	0	81,8	61,1	0,41	0,31	-
17.02.2025	4,02	0	49,264	0	0	47,876	0	0	24	17	0	0	80,3	60,3	0,42	0,31	-
18.02.2025	3,809	0	44,884	0	0	43,649	0	0	24	17	0	0	79,2	58,4	0,42	0,31	-
19.02.2025	3,776	0	43,526	0	0	42,318	0	0	24	17	0	0	79,7	58,4	0,41	0,31	-
20.02.2025	3,9	0	42,81	0	0	41,563	0	0	24	17	0	0	81,9	59,5	0,4	0,31	-
Итого:	106,29	0	1286,97	0	0	1253,308	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,387																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	759,37	8298,804	0	0,327	8099,649	0	0,324	10324	175
20.02.2025	865,66	9585,773	0	0,327	9352,957	0	0,324	11068	175

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.02.2025 7:31:35