

#296693#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель ЗЕНИТ Финанс, ООО
Адрес потребителя Ленинский проспект 155А, Калининград
Номер абонента 2420
Порядковый номер 8925
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20113725
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	2,218	0	25,521	0	0	24,941	0	0	24	18	0	0	71,2	49,9	0,42	0,32	-
22.03.2026	1,981	0	22,642	0	0	22,124	0	0	24	18	0	0	71,4	50,1	0,43	0,32	-
23.03.2026	1,716	0	16,519	0	0	16,144	0	0	24	18	0	0	71,2	45,8	0,44	0,32	-
24.03.2026	1,636	0	15,16	0	0	14,821	0	0	24	18	0	0	70,6	44,3	0,44	0,32	-
25.03.2026	1,303	0	10,649	0	0	10,415	0	0	24	18	0	0	69,8	39,9	0,44	0,32	-
26.03.2026	2,091	0	20,381	0	0	19,918	0	0	24	18	0	0	71,1	46,1	0,41	0,32	-
27.03.2026	2,284	0	25,067	0	0	24,493	0	0	24	18	0	0	71,5	49,3	0,4	0,31	-
28.03.2026	2,005	0	20,795	0	0	20,32	0	0	24	18	0	0	71,4	47,9	0,4	0,31	-
29.03.2026	1,852	0	17,551	0	0	17,157	0	0	24	18	0	0	70,7	44,9	0,41	0,32	-
30.03.2026	1,859	0	18,199	0	0	17,789	0	0	24	18	0	0	71	46,1	0,41	0,32	-
31.03.2026	2,116	0	21,649	0	0	21,155	0	0	24	18	0	0	71,3	47,5	0,4	0,31	-
01.04.2026	2,238	0	24,021	0	0	23,474	0	0	24	18	0	0	71,3	48,6	0,39	0,31	-
02.04.2026	2,225	0	24,216	0	0	23,653	0	0	24	18	0	0	72	49,6	0,39	0,31	-
03.04.2026	2,228	0	22,28	0	0	21,764	0	0	24	18	0	0	72,1	47,6	0,4	0,31	-
04.04.2026	2,017	0	19,075	0	0	18,64	0	0	24	18	0	0	71,4	45,6	0,4	0,32	-
05.04.2026	1,642	0	15,462	0	0	15,116	0	0	24	18	0	0	70,6	44,7	0,4	0,31	-
06.04.2026	2,009	0	17,973	0	0	17,569	0	0	24	18	0	0	70,9	43,6	0,4	0,32	-
07.04.2026	2,288	0	22,782	0	0	22,259	0	0	24	18	0	0	71,6	47	0,4	0,32	-
08.04.2026	2,549	0	27,505	0	0	26,87	0	0	24	18	0	0	71,9	49,2	0,39	0,31	-
09.04.2026	2,518	0	28,414	0	0	27,763	0	0	24	18	0	0	71,5	49,9	0,38	0,31	-
10.04.2026	2,325	0	25,358	0	0	24,779	0	0	24	18	0	0	71,4	49	0,39	0,31	-
11.04.2026	1,942	0	19,886	0	0	19,434	0	0	24	18	0	0	71,2	47,4	0,4	0,31	-
12.04.2026	1,666	0	17,257	0	0	16,864	0	0	24	18	0	0	71,2	47,6	0,41	0,31	-
13.04.2026	1,682	0	16,808	0	0	16,431	0	0	24	18	0	0	70,7	46,3	0,41	0,31	-
14.04.2026	1,403	0	12,674	0	0	12,392	0	0	24	18	0	0	70,4	43,4	0,41	0,32	-
15.04.2026	1,574	0	13,31	0	0	13,011	0	0	24	18	0	0	70,7	41,8	0,42	0,32	-
16.04.2026	1,882	0	18,55	0	0	18,128	0	0	24	18	0	0	71,2	46,5	0,41	0,31	-
17.04.2026	2,015	0	19,446	0	0	19,002	0	0	24	18	0	0	71,3	46	0,41	0,32	-
18.04.2026	1,539	0	14,935	0	0	14,598	0	0	24	18	0	0	70,8	45,7	0,42	0,31	-
19.04.2026	1,182	0	9,906	0	0	9,688	0	0	24	18	0	0	69,9	40,8	0,43	0,32	-
20.04.2026	1,78	0	16,13	0	0	15,764	0	0	24	18	0	0	71,1	44,2	0,41	0,32	-
Итого:	59,765	0	600,121	0	0	586,476	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,275																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	1583,956	18010,298	0	0,473	17563,389	0	0,468	20495	180
20.04.2026	1643,719	18610,419	0	0,473	18149,866	0	0,468	21239	180

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 9:44:09