

#6861#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель ЗЕНИТ Финанс, ООО
Адрес потребителя Ленинский проспект 155А, Калининград
Номер абонента 2420
Порядковый номер 8925
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20113725
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,131	0	3,016	0	0	2,964	0	0	24	157	0	0	61,8	51,2	0,6	0,29	-
22.07.2022	0,149	0	3,121	0	0	3,066	0	0	24	157	0	0	62,1	50,6	0,61	0,29	-
23.07.2022	0,077	0	2,486	0	0	2,445	0	0	24	157	0	0	59,8	52,4	0,62	0,29	-
24.07.2022	0,066	0	2,363	0	0	2,325	0	0	24	157	0	0	59,4	52,6	0,62	0,29	-
25.07.2022	0,135	0	3,039	0	0	2,985	0	0	24	157	0	0	62	51,3	0,61	0,29	-
26.07.2022	0,132	0	2,858	0	0	2,808	0	0	24	157	0	0	62,1	51	0,61	0,29	-
27.07.2022	0,134	0	2,926	0	0	2,875	0	0	24	157	0	0	62,1	51	0,62	0,29	-
28.07.2022	0,137	0	3,022	0	0	2,969	0	0	24	157	0	0	62	51,1	0,61	0,29	-
29.07.2022	0,179	0	2,828	0	0,177	2,779	0	0,175	24	157	0	0	61,3	48,8	0,6	0,29	-
30.07.2022	0,07	0,036	1,573	0	0,002	1,545	0	0,002	24	157	0	0	62,2	51,5	0,6	0,29	-
31.07.2022	0,072	0	1,641	0	0,002	1,613	0	0,002	24	157	0	0	62	51,5	0,61	0,29	-
01.08.2022	0,117	0	2,065	0	0,002	2,026	0	0,002	24	157	0	0	64,4	50,7	0,63	0,29	-
02.08.2022	0,131	0	2,179	0	0,001	2,138	0	0,001	24	157	0	0	64,7	50,1	0,62	0,29	-
03.08.2022	0,122	0	2,102	0	0,003	2,062	0	0,003	24	157	0	0	64,5	50,4	0,62	0,29	-
04.08.2022	0,108	0,001	1,995	0	0	1,958	0	0	24	157	0	0	64	50,9	0,6	0,29	-
05.08.2022	0,133	0	2,08	0	0,001	2,04	0	0,001	24	157	0	0	65,4	49,9	0,62	0,29	-
06.08.2022	0,079	0	1,474	0	0,002	1,446	0	0,002	24	157	0	0	63,8	50,8	0,64	0,29	-
07.08.2022	0,067	0	1,49	0	0,002	1,464	0	0,002	24	157	0	0	62,4	51,6	0,64	0,29	-
08.08.2022	0,115	0	2,064	0	0,001	2,025	0	0,001	24	157	0	0	64,3	50,8	0,63	0,29	-
09.08.2022	0,139	0	2,163	0	0,001	2,121	0	0,001	24	157	0	0	65,4	49,8	0,63	0,29	-
10.08.2022	0,115	0	1,929	0	0	1,892	0	0	24	157	0	0	64,7	50,3	0,64	0,29	-
11.08.2022	0,104	0	1,781	0	0	1,747	0	0	24	157	0	0	64,8	50,7	0,65	0,29	-
12.08.2022	0,133	0	2,03	0	0	1,99	0	0	24	157	0	0	65,8	49,8	0,65	0,29	-
13.08.2022	0,069	0	1,408	0	0	1,383	0	0	24	157	0	0	62,9	51,1	0,68	0,29	-
14.08.2022	0,06	0	1,331	0	0	1,307	0	0	24	157	0	0	62,4	51,5	0,68	0,29	-
15.08.2022	0,121	0	2,168	0	0	2,127	0	0	22	157	0	2	64,2	50,6	0,67	0,29	-
16.08.2022	0,111	0	1,866	0	0	1,83	0	0	24	157	0	0	64,8	50,4	0,65	0,29	-
17.08.2022	0,108	0	1,795	0	0	1,761	0	0	24	157	0	0	64,9	50,4	0,67	0,29	-
18.08.2022	0,094	0	1,553	0	0	1,523	0	0	24	157	0	0	65,2	50,6	0,69	0,29	-
19.08.2022	0,107	0	1,742	0	0	1,709	0	0	24	157	0	0	65,1	50,3	0,69	0,28	-
20.08.2022	0,071	0	1,336	0	0	1,311	0	0	24	157	0	0	63,8	50,9	0,69	0,28	-
Итого:	3,386	0	65,424	0	0,194	64,234	0	0,192	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,809																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	1497,699	16609,126	0	1,25	16198,432	0	1,235	17314	3
20.08.2022	1501,083	16674,548	0	1,444	16262,665	0	1,426	18056	5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2022 13:01:15