

#145099#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЗЕНИТ Финанс, ООО

Ленинский проспект 155А, Калининград

2420

8925

ТВ7

20113725

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,095	0	2,332	0	0	2,291	0	0	24	18	0	0	61,6	51,8	0,34	0,28	-
22.07.2025	0,096	0	2,336	0	0	2,295	0	0	24	18	0	0	61,6	51,6	0,35	0,28	-
23.07.2025	0,12	0	2,535	0	0	2,49	0	0	24	18	0	0	62,6	51	0,34	0,28	-
24.07.2025	0,107	0	2,49	0	0	2,446	0	0	24	18	0	0	62,1	51,7	0,35	0,28	-
25.07.2025	0,112	0	2,445	0	0	2,402	0	0	24	18	0	0	62,2	51	0,36	0,28	-
26.07.2025	0,062	0	2,068	0	0	2,034	0	0	24	18	0	0	59,8	52,6	0,36	0,28	-
27.07.2025	0,076	0	2,164	0	0	2,127	0	0	24	18	0	0	60,6	52,1	0,35	0,28	-
28.07.2025	0,119	0	2,549	0	0	2,503	0	0	24	18	0	0	62,5	51,1	0,36	0,28	-
29.07.2025	0,109	0	2,401	0	0	2,359	0	0	24	18	0	0	62,3	51,3	0,35	0,28	-
30.07.2025	0,113	0	2,527	0	0	2,483	0	0	24	18	0	0	62,1	51,2	0,35	0,28	-
31.07.2025	0,095	0	2,337	0	0	2,296	0	0	24	18	0	0	61,7	51,8	0,35	0,28	-
01.08.2025	0,105	0	2,444	0	0	2,401	0	0	24	18	0	0	61,9	51,5	0,35	0,28	-
02.08.2025	0,086	0	2,211	0	0	2,173	0	0	24	18	0	0	61	51,6	0,36	0,28	-
03.08.2025	0,07	0	2,148	0	0	2,113	0	0	24	18	0	0	60,2	52,3	0,36	0,28	-
04.08.2025	0,099	0	2,389	0	0	2,348	0	0	24	18	0	0	61,7	51,6	0,35	0,28	-
05.08.2025	0,098	0	2,386	0	0	2,345	0	0	24	18	0	0	61,7	51,7	0,35	0,28	-
06.08.2025	0,109	0	2,453	0	0	2,409	0	0	24	18	0	0	62,1	51,3	0,35	0,28	-
07.08.2025	0,099	0	2,407	0	0	2,364	0	0	24	18	0	0	61,7	51,6	0,35	0,28	-
08.08.2025	0,126	0	2,581	0	0	2,535	0	0	24	18	0	0	62,6	50,7	0,35	0,28	-
09.08.2025	0,068	0	2,164	0	0	2,128	0	0	24	18	0	0	60	52,4	0,35	0,28	-
10.08.2025	0,073	0	2,102	0	0	2,066	0	0	24	18	0	0	60,6	52,2	0,35	0,28	-
11.08.2025	0,109	0	2,434	0	0	2,39	0	0	24	18	0	0	62,2	51,4	0,35	0,28	-
12.08.2025	0,107	0	2,451	0	0	2,408	0	0	24	18	0	0	62	51,4	0,34	0,28	-
13.08.2025	0,105	0	2,411	0	0	2,368	0	0	24	18	0	0	61,9	51,3	0,35	0,28	-
14.08.2025	0,093	0	2,32	0	0	2,28	0	0	24	18	0	0	61,5	51,8	0,34	0,28	-
15.08.2025	0,117	0	2,399	0	0	2,356	0	0	24	18	0	0	62,7	50,9	0,37	0,28	-
16.08.2025	0,076	0	2,072	0	0	2,036	0	0	24	18	0	0	60,9	52	0,36	0,28	-
17.08.2025	0,074	0	2,227	0	0	2,19	0	0	24	18	0	0	60,3	52,2	0,35	0,28	-
18.08.2025	0,109	0	2,297	0	0,1	2,257	0	0,098	24	18	0	0	61,8	52,4	0,34	0,27	-
19.08.2025	0,114	0,022	2,553	0	0	2,508	0	0	24	18	0	0	62,1	51,2	0,35	0,28	-
20.08.2025	0,115	0	2,488	0	0	2,444	0	0	24	18	0	0	62,3	51,1	0,35	0,28	-
Итого:	3,056	0	73,121	0	0,1	71,845	0	0,098	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,73																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	1055,426	12004,277	0	0,334	11716,06	0	0,331	14668	175
20.08.2025	1058,482	12077,397	0	0,434	11787,902	0	0,429	15412	175

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:32:28