

#14726#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Приход Кафедрального собора Христа Спасителя г. Калининграда Калининградской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), МРОП
Адрес потребителя Площадь победы 2, Калининград (Собор Христа)
Номер абонента 3948
Порядковый номер 7865
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16041562
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	0,502	0	5,435	0	0	5,338	0	0	24	0	0	0	62,4	40	0,46	0,34	-
22.05.2021	0,433	0	5,115	0	0	5,025	0	0	24	0	0	0	62	41,4	0,46	0,34	14
23.05.2021	0,583	0	5,785	0	0	5,681	0	0	24	0	0	0	62,8	38,3	0,47	0,34	-
24.05.2021	0,463	0	5,215	0	0	5,122	0	0	24	0	0	0	62,2	40,7	0,46	0,34	-
25.05.2021	0,535	0	5,62	0	0	5,52	0	0	24	0	0	0	62,3	39,1	0,46	0,34	16
26.05.2021	0,469	0	5,26	0	0	5,168	0	0	24	0	0	0	62	40,3	0,46	0,34	-
27.05.2021	0,495	0	5,37	0	0	5,275	0	0	24	0	0	0	62,1	39,7	0,46	0,34	-
28.05.2021	0,509	0	5,545	0	0	5,447	0	0	24	0	0	0	62,2	39,9	0,46	0,34	-
29.05.2021	0,495	0	5,425	0	0	5,328	0	0	24	0	0	0	62,5	40,3	0,47	0,34	11
30.05.2021	0,541	0	5,565	0	0	5,461	0	0	24	0	0	0	64,1	40,4	0,48	0,34	12,3
31.05.2021	0,517	0	5,42	0	0	5,32	0	0	24	0	0	0	63,7	40,5	0,47	0,34	-
01.06.2021	0,516	0	5,555	0	0	5,452	0	0	24	0	0	0	63,7	41,1	0,48	0,33	16
02.06.2021	0,345	0	4,085	0	0,014	4,011	0	0,014	24	0	0	0	62,8	42,4	0,43	0,31	-
03.06.2021	0,506	0,002	5,46	0	0	5,357	0	0	24	0	0	0	64,3	41,8	0,5	0,33	-
04.06.2021	0,486	0	5,535	0	0	5,431	0	0	24	0	0	0	64,4	43,1	0,5	0,33	15
05.06.2021	0,485	0	5,825	0	0	5,714	0	0	24	0	0	0	64,7	44,4	0,5	0,33	-
06.06.2021	0,538	0	6,325	0	0	6,203	0	0	24	0	0	0	65,2	44,5	0,5	0,33	13,4
07.06.2021	0,513	0	6,25	0	0	6,13	0	0	24	0	0	0	65	45	0,5	0,33	22
08.06.2021	0,493	0	6,075	0	0	5,959	0	0	24	0	0	0	64,8	45,1	0,5	0,33	-
09.06.2021	0,461	0	5,94	0	0	5,832	0	0	24	0	0	0	63,1	44,2	0,49	0,33	18,8
10.06.2021	0,506	0	6,105	0	0	5,993	0	0	24	0	0	0	63,4	43,3	0,49	0,33	21
11.06.2021	0,554	0	6,23	0	0	6,114	0	0	24	0	0	0	64	42,4	0,49	0,33	-
12.06.2021	0,476	0	6,015	0	0	5,907	0	0	24	0	0	0	62,7	43,4	0,49	0,33	-
13.06.2021	0,482	0	5,98	0	0	5,872	0	0	24	0	0	0	63	43,4	0,49	0,33	-
14.06.2021	0,478	0	5,995	0	0	5,886	0	0	24	0	0	0	63,1	43,7	0,49	0,33	-
15.06.2021	0,508	0	5,98	0	0	5,87	0	0	24	0	0	0	63,3	42,7	0,49	0,33	-
16.06.2021	0,489	0	6,06	0	0	5,95	0	0	24	0	0	0	63,1	43,5	0,49	0,33	-
17.06.2021	0,527	0	6,37	0	0	6,254	0	0	24	0	0	0	63,2	43,1	0,5	0,33	-
18.06.2021	0,636	0	6,875	0	0	6,748	0	0	24	0	0	0	63,7	41,2	0,5	0,33	-
19.06.2021	0,563	0	6,555	0	0	6,434	0	0	24	0	0	0	63,6	42,8	0,5	0,33	-
20.06.2021	0,483	0	6,27	0	0	6,154	0	0	24	0	0	0	63,7	45	0,5	0,33	-
Итого:	15,587	0	179,24	0	0,014	175,956	0	0,014	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,723																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	13539,959	115962,335	0	6,037	113081,734	0	5,976	31713	966
20.06.2021	13555,548	116141,575	0	6,051	113257,689	0	5,99	32457	966

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2021 7:54:55