

#14727#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Приход Кафедрального собора Христа Спасителя г. Калининграда Калининградской
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), МРОП
Адрес потребителя Площадь победы 2, Калининград (Собор Христа)
Номер абонента 3948
Порядковый номер 7865
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16041562
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,349	0	4,205	0	0,009	4,127	0	0,009	24	0	0	0	63,8	43,8	0,43	0,34	-
22.07.2021	0,392	0,001	4,45	0	0	4,368	0	0	24	0	0	0	63,5	42,1	0,43	0,33	-
23.07.2021	0,367	0	4,35	0	0	4,27	0	0	24	0	0	0	63,3	42,8	0,43	0,33	-
24.07.2021	0,346	0	4,235	0	0	4,157	0	0	24	0	0	0	63,5	43,6	0,43	0,33	-
25.07.2021	0,352	0	4,255	0	0	4,177	0	0	24	0	0	0	63,4	43,2	0,43	0,33	-
26.07.2021	0,352	0	4,26	0	0	4,182	0	0	24	0	0	0	63,5	43,4	0,43	0,33	-
27.07.2021	0,344	0	4,265	0	0	4,187	0	0	24	0	0	0	63,3	43,7	0,43	0,33	-
28.07.2021	0,366	0	4,34	0	0	4,259	0	0	24	0	0	0	63,9	43,4	0,43	0,33	-
29.07.2021	0,396	0	4,48	0	0	4,397	0	0	24	0	0	0	63,9	42,4	0,43	0,33	-
30.07.2021	0,356	0	4,27	0	0	4,191	0	0	24	0	0	0	63,5	43,2	0,43	0,33	-
31.07.2021	0,35	0	4,37	0	0	4,29	0	0	24	0	0	0	63,5	44	0,44	0,33	-
01.08.2021	0,361	0	4,37	0	0	4,29	0	0	24	0	0	0	63,5	43,4	0,44	0,33	-
02.08.2021	0,37	0	4,355	0	0	4,275	0	0	24	0	0	0	63,6	42,9	0,44	0,33	-
03.08.2021	0,378	0	4,475	0	0	4,392	0	0	24	0	0	0	64	43,4	0,43	0,33	-
04.08.2021	0,098	0	1,89	0	0	1,863	0	0	24	0	0	0	55,4	42,9	0,22	0,2	-
05.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	26,4	26,8	0,11	0,12	-
06.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	25,1	26,3	0,11	0,12	-
07.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24,7	28,1	0,11	0,11	-
08.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24,7	28,1	0,09	0,09	-
09.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24,6	27,7	0,06	0,06	-
10.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	23,9	25,9	0,08	0,09	-
11.08.2021	0	0	0,095	0	0	0,095	0	0	24	0	0	0	24,9	25,3	0,14	0,15	-
12.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24	25,2	0,23	0,23	-
13.08.2021	0,001	0	0,07	0	0,015	0,07	0	0,015	24	0	0	0	23,1	24,7	0,2	0,21	-
14.08.2021	0,002	0,001	0	0	0,025	0	0	0,025	24	0	0	0	23,1	23,2	0,21	0,21	-
15.08.2021	0	0,002	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	23,3	23,1	0,24	0,24	-
16.08.2021	0,006	0	2,48	0	0	2,475	0	0	24	0	0	0	24,6	24	0,23	0,24	-
17.08.2021	0,116	0	32,54	0	0	32,409	0	0	24	0	0	0	29,9	29,1	0,31	0,29	-
18.08.2021	0,304	0	3,41	0	0	3,345	0	0	24	0	0	0	64,6	42,9	0,41	0,31	-
19.08.2021	0,397	0	4,255	0	0	4,175	0	0	24	0	0	0	64,4	41,7	0,42	0,32	-
20.08.2021	0,396	0	4,43	0	0	4,347	0	0	24	0	0	0	64,1	42,4	0,42	0,32	-
Итого:	6,399	0	109,85	0	0,049	108,341	0	0,049	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,528																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	4,468	51,885	0	0	50,923	0	0	296	220
20.08.2021	10,867	161,735	0	0,049	159,262	0	0,049	1040	220

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2021 9:34:25