

#14716#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Приход Кафедрального собора Христа Спасителя г. Калининграда Калининградской
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), МРОП
Адрес потребителя Площадь победы 2, Калининград (Собор Христа)
Номер абонента 3948
Порядковый номер 7865
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16041562
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,407	0	4,895	0	0	4,803	0	0	24	0	0	0	64,1	43,9	0,44	0,33	-
22.07.2022	0,421	0	4,92	0	0	4,828	0	0	24	0	0	0	64	43,2	0,44	0,33	-
23.07.2022	0,431	0	4,99	0	0	4,897	0	0	24	0	0	0	63,8	42,8	0,44	0,33	-
24.07.2022	0,423	0	4,93	0	0	4,838	0	0	24	0	0	0	64	43,1	0,44	0,33	-
25.07.2022	0,43	0	4,97	0	0	4,877	0	0	24	0	0	0	64	43	0,44	0,33	-
26.07.2022	0,402	0	4,84	0	0	4,75	0	0	24	0	0	0	63,6	43,4	0,44	0,33	-
27.07.2022	0,425	0	5,125	0	0	5,029	0	0	24	0	0	0	64,1	44	0,44	0,33	-
28.07.2022	0,413	0	5,38	0	0	5,279	0	0	24	0	0	0	64,2	45,5	0,44	0,33	-
29.07.2022	0,48	0	5,57	0	0	5,465	0	0	24	0	0	0	64,2	43,2	0,44	0,33	-
30.07.2022	0,424	0	5,475	0	0	5,372	0	0	24	0	0	0	64,2	45,3	0,44	0,33	-
31.07.2022	0,441	0	5,515	0	0	5,411	0	0	24	0	0	0	64,3	44,8	0,44	0,33	-
01.08.2022	0,434	0	5,495	0	0	5,392	0	0	24	0	0	0	64,2	45	0,44	0,33	-
02.08.2022	0,435	0	5,495	0	0	5,392	0	0	24	0	0	0	64,2	45	0,44	0,33	-
03.08.2022	0,435	0	5,5	0	0	5,397	0	0	24	0	0	0	64,2	45	0,44	0,33	-
04.08.2022	0,399	0	4,83	0	0	4,74	0	0	24	0	0	0	64	43,9	0,41	0,33	-
05.08.2022	0,38	0	4,52	0	0	4,435	0	0	24	0	0	0	64,4	43,9	0,43	0,33	-
06.08.2022	0,559	0	5,51	0	0	5,406	0	0	24	0	0	0	64,4	39,7	0,43	0,33	-
07.08.2022	0,403	0	4,72	0	0	4,632	0	0	24	0	0	0	63,8	43,1	0,43	0,33	-
08.08.2022	0,406	0	4,875	0	0	4,784	0	0	24	0	0	0	63,9	43,7	0,44	0,33	-
09.08.2022	0,419	0	5,04	0	0	4,945	0	0	24	0	0	0	64,1	43,9	0,44	0,33	-
10.08.2022	0,409	0	5,03	0	0	4,936	0	0	24	0	0	0	64	44,2	0,44	0,33	-
11.08.2022	0,435	0	5,145	0	0	5,049	0	0	24	0	0	0	64,1	43,5	0,44	0,33	-
12.08.2022	0,399	0	5,015	0	0	4,921	0	0	24	0	0	0	64,1	44,8	0,44	0,33	-
13.08.2022	0,393	0	5,005	0	0	4,911	0	0	24	0	0	0	64,4	45,3	0,44	0,33	-
14.08.2022	0,496	0	5,775	0	0	5,666	0	0	24	0	0	0	64,4	43,5	0,44	0,33	-
15.08.2022	0,52	0	6,26	0	0	6,141	0	0	24	0	0	0	64,6	44,4	0,44	0,33	-
16.08.2022	0,411	0	5,755	0	0	5,647	0	0	24	0	0	0	64,2	46,9	0,44	0,33	-
17.08.2022	0,107	0	1,84	0	0	1,809	0	0	24	0	0	0	60,7	46,6	0,27	0,25	-
18.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	26,3	25,5	0,06	0,07	-
19.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	27,2	34,9	0,02	0,04	-
20.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	25,9	32,9	0,02	0,03	-
Итого:	11,737	0	142,42	0	0	139,752	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,803																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	4069,357	33638,03	0	0,232	32801,479	0	0,23	9049	227
20.08.2022	4081,09	33780,45	0	0,232	32941,232	0	0,23	9793	227

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 11:05:56