

#14717#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Приход Кафедрального собора Христа Спасителя г. Калининграда Калининградской
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), МРОП
Адрес потребителя Площадь победы 2, Калининград (Собор Христа)
Номер абонента 3948
Порядковый номер 7865
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16041562
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24,2	27,6	0,02	0,03	-
22.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	23,8	26,2	0,02	0,03	-
23.08.2022	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	24	0	0	0	23,6	27,8	0,12	0,13	-
24.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	23,7	24,4	0,28	0,28	-
25.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	23,6	23,5	0,28	0,28	-
26.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	23,5	23,2	0,28	0,29	-
27.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	23,4	23,1	0,28	0,28	-
28.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	23,3	23	0,27	0,28	-
29.08.2022	0,001	0	5,36	0	0	5,322	0	0	24	0	0	0	38,4	41,6	0,24	0,25	-
30.08.2022	0,231	0	18,995	0	0	18,869	0	0	24	0	0	0	37,1	34,4	0,37	0,31	-
31.08.2022	0,343	0	3,855	0	0	3,778	0	0	24	0	0	0	66,5	44,8	0,44	0,31	-
01.09.2022	0,431	0	4,9	0	0	4,807	0	0	24	0	0	0	64,6	43,2	0,46	0,32	-
02.09.2022	0,113	0	1,795	0	0	1,763	0	0	24	0	0	0	62,4	47,3	0,27	0,22	-
03.09.2022	0,261	0	3,615	0	0	3,558	0	0	24	0	0	0	58,4	40,9	0,42	0,35	-
04.09.2022	0,365	0	4,04	0	0	3,967	0	0	24	0	0	0	63	41,1	0,46	0,35	-
05.09.2022	0,411	0	4,45	0	0	4,367	0	0	24	0	0	0	63,8	41,3	0,46	0,36	-
06.09.2022	0,417	0	4,43	0	0	4,346	0	0	24	0	0	0	64,7	41,8	0,47	0,36	-
07.09.2022	0,459	0	4,86	0	0	4,768	0	0	24	0	0	0	64,4	41,4	0,45	0,33	-
08.09.2022	0,511	0	5,625	0	0	5,519	0	0	24	0	0	0	64,2	42,1	0,45	0,31	-
09.09.2022	0,495	0	5,595	0	0	5,49	0	0	24	0	0	0	64,3	42,8	0,44	0,31	-
10.09.2022	0,661	0	6,515	0	0	6,391	0	0	24	0	0	0	64,6	39,9	0,45	0,31	-
11.09.2022	0,541	0	6,02	0	0	5,905	0	0	24	0	0	0	64,6	42,7	0,45	0,31	-
12.09.2022	0,504	0	5,785	0	0	5,674	0	0	24	0	0	0	64,8	43,7	0,46	0,31	-
13.09.2022	0,517	0	5,9	0	0	5,788	0	0	24	0	0	0	64,6	43,3	0,45	0,31	-
14.09.2022	0,525	0	5,88	0	0	5,768	0	0	24	0	0	0	64,6	42,9	0,45	0,31	-
15.09.2022	0,522	0	5,9	0	0	5,787	0	0	24	0	0	0	64,7	43,2	0,46	0,31	-
16.09.2022	0,518	0	5,82	0	0	5,71	0	0	24	0	0	0	64,4	42,8	0,45	0,32	-
17.09.2022	0,692	0	6,66	0	0	6,533	0	0	24	0	0	0	64,7	39,4	0,45	0,32	-
18.09.2022	0,522	0	5,855	0	0	5,743	0	0	24	0	0	0	64,7	43,1	0,46	0,32	-
19.09.2022	0,551	0	5,95	0	0	5,837	0	0	24	0	0	0	64,5	42	0,45	0,32	-
20.09.2022	3,074	0	123,745	0	0,174	122,756	0	0,173	24	0	0	0	40,3	34,4	0,4	0,3	-
Итого:	12,665	0	251,57	0	0,174	248,466	0	0,173	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,025																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2022	4081,09	33780,45	0	0,232	32941,232	0	0,23	9793	227
20.09.2022	4093,755	34032,02	0	0,406	33189,698	0	0,403	10537	227

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2022 8:38:11