

# #25814#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель: Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области, ГУЗ ОТ  
Адрес потребителя: Невского 90А, Калининград  
Номер абонента: 4060  
Порядковый номер: 5600  
Тип теплосчётчика: ТЭМ-104  
Заводской номер: 1563456  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3   | V2, м3   | M1, т    | M2, т    | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.02.2021 | 1,072   | 46,543   | 46,63    | 45,252   | 45,945   | 24   | 24      | 0      | 0      | 80     | 56,4   | 9,1     | 5,1     | 4,5         |
| 22.02.2021 | 1,055   | 46,44    | 46,524   | 45,142   | 45,826   | 24   | 24      | 0      | 0      | 80,3   | 57     | 9,1     | 5,1     | 4,6         |
| 23.02.2021 | 1,037   | 46,692   | 46,778   | 45,425   | 46,093   | 24   | 24      | 0      | 0      | 79     | 56,2   | 9,1     | 5,1     | 4,6         |
| 24.02.2021 | 1,096   | 48,164   | 48,257   | 46,867   | 47,572   | 24   | 24      | 0      | 0      | 78,6   | 55,3   | 9,1     | 5,1     | 8,2         |
| 25.02.2021 | 0,973   | 48,739   | 48,836   | 47,542   | 48,165   | 24   | 24      | 0      | 0      | 74,6   | 54,3   | 9,1     | 5,1     | 10,7        |
| 26.02.2021 | 0,912   | 48,482   | 48,577   | 47,418   | 47,988   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,2   | 51     | 9,1     | 5,1     | 4,9         |
| 27.02.2021 | 0,827   | 46,736   | 46,828   | 45,723   | 46,246   | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,7   | 51,7   | 9,1     | 5,1     | 3,2         |
| 28.02.2021 | 0,851   | 47,259   | 47,35    | 46,257   | 46,787   | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,9   | 50,6   | 9,1     | 5,1     | 3           |
| 01.03.2021 | 0,894   | 47,445   | 47,533   | 46,467   | 47,01    | 24   | 24      | 0      | 0      | 67,8   | 48,7   | 9,1     | 5,1     | 2,5         |
| 02.03.2021 | 0,942   | 48,177   | 48,271   | 47,127   | 47,708   | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,9   | 50     | 9,1     | 5,1     | 3,2         |
| 03.03.2021 | 0,922   | 47,754   | 47,843   | 46,731   | 47,294   | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,3   | 49,6   | 9,1     | 5,1     | 1,3         |
| 04.03.2021 | 0,989   | 49,075   | 49,17    | 48,017   | 48,62    | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,5   | 49     | 9,1     | 5,1     | 1,3         |
| 05.03.2021 | 0,937   | 46,728   | 46,817   | 45,737   | 46,306   | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,9   | 48,5   | 9,1     | 5,1     | -0,7        |
| 06.03.2021 | 0,888   | 45,288   | 45,371   | 44,301   | 44,845   | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,9   | 50     | 9,1     | 5,1     | 1,4         |
| 07.03.2021 | 0,887   | 45,644   | 45,731   | 44,638   | 45,187   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,4   | 50,6   | 9,1     | 5,1     | 1,7         |
| 08.03.2021 | 0,902   | 45,917   | 46,004   | 44,94    | 45,489   | 24   | 24      | 0      | 0      | 69     | 49     | 9,1     | 5,1     | 0           |
| 09.03.2021 | 0,966   | 47,01    | 47,098   | 46,011   | 46,592   | 24   | 24      | 0      | 0      | 69     | 48,1   | 9,1     | 5,1     | -1,7        |
| 10.03.2021 | 0,966   | 46,919   | 47,006   | 45,903   | 46,488   | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,7   | 48,7   | 9,1     | 5,1     | -0,7        |
| 11.03.2021 | 0,952   | 46,809   | 46,894   | 45,819   | 46,39    | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,8   | 48,1   | 9,1     | 5,1     | -0,8        |
| 12.03.2021 | 0,977   | 47,767   | 47,857   | 46,708   | 47,306   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,6   | 49,7   | 9,1     | 5,1     | 4,6         |
| 13.03.2021 | 0,89    | 46,329   | 46,418   | 45,284   | 45,842   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,2   | 51,7   | 9,1     | 5,1     | 4,9         |
| 14.03.2021 | 0,894   | 46,635   | 46,725   | 45,581   | 46,142   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,3   | 51,8   | 9,1     | 5,1     | 3,7         |
| 15.03.2021 | 0,979   | 48,138   | 48,228   | 47,058   | 47,66    | 24   | 24      | 0      | 0      | 71     | 50,3   | 9,1     | 5,1     | 3,2         |
| 16.03.2021 | 1,023   | 49,333   | 49,428   | 48,222   | 48,851   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,2   | 50,1   | 9,1     | 5,1     | 2,5         |
| 17.03.2021 | 0,963   | 47,808   | 47,9     | 46,746   | 47,34    | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,6   | 50,1   | 9,1     | 5,1     | 1,6         |
| 18.03.2021 | 0,932   | 47,019   | 47,109   | 45,997   | 46,569   | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,8   | 49,6   | 9,1     | 5,1     | 1           |
| 19.03.2021 | 0,931   | 46,984   | 47,072   | 45,987   | 46,552   | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,9   | 48,8   | 9,1     | 5,1     | -1,1        |
| 20.03.2021 | 0,845   | 44,593   | 44,673   | 43,652   | 44,165   | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,7   | 49,4   | 9,1     | 5,1     | -           |
| Итого:     | 26,502  | 1320,427 | 1322,928 | 1290,552 | 1306,978 | 672  | 672     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 26,502  |          |          |          |          |      |         |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | V2, м3    | M1, т     | M2, т     | TNar, ч  | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 20.02.2021 | 558,184 | 25525,564 | 25164,341 | 24980,863 | 24907,767 | 28519,64 | 0,06   |
| 20.03.2021 | 584,687 | 26845,992 | 26487,267 | 26271,414 | 26214,745 | 29191,64 | 0,06   |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.03.2021 7:37:09