

#25809#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель: Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области, ГУЗ ОТ
Адрес потребителя: Невского 90А, Калининград
Номер абонента: 4060
Порядковый номер: 5600
Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
Заводской номер: 1563456
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.05.2021 | 0,085 | 4,383 | 4,383 | 4,297 | 4,34 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 46,2 | 9,1 | 5,1 | 14 |
| 22.05.2021 | 0,045 | 2,85 | 2,85 | 2,797 | 2,818 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 48,2 | 9,1 | 5,1 | - |
| 23.05.2021 | 0,044 | 2,781 | 2,777 | 2,73 | 2,748 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64 | 48,1 | 9,1 | 5,1 | - |
| 24.05.2021 | 0,106 | 5,213 | 5,217 | 5,109 | 5,166 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 45,7 | 9,1 | 5,1 | 16 |
| 25.05.2021 | 0,102 | 5,045 | 5,047 | 4,945 | 4,998 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 45,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 26.05.2021 | 0,121 | 5,795 | 5,793 | 5,68 | 5,738 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 45,2 | 9,1 | 5,1 | - |
| 27.05.2021 | 0,121 | 5,777 | 5,777 | 5,662 | 5,723 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 45,3 | 9,1 | 5,1 | - |
| 28.05.2021 | 0,094 | 4,793 | 4,789 | 4,701 | 4,742 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66 | 46 | 9,1 | 5,1 | 11 |
| 29.05.2021 | 0,042 | 2,777 | 2,771 | 2,725 | 2,742 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 48,4 | 9,1 | 5,1 | 12,3 |
| 30.05.2021 | 0,091 | 4,67 | 4,672 | 4,58 | 4,625 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 46 | 9,1 | 5,1 | - |
| 31.05.2021 | 0,091 | 4,684 | 4,686 | 4,592 | 4,641 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 46,3 | 9,1 | 5,1 | 16 |
| 01.06.2021 | 0,108 | 5,396 | 5,398 | 5,287 | 5,344 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 45,9 | 9,1 | 5,1 | - |
| 02.06.2021 | 0,067 | 3,76 | 3,76 | 3,689 | 3,721 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 47 | 9,1 | 5,1 | - |
| 03.06.2021 | 0,11 | 5,393 | 5,398 | 5,285 | 5,348 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 45,7 | 9,1 | 5,1 | 15 |
| 04.06.2021 | 0,094 | 5,369 | 5,377 | 5,27 | 5,322 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 46,5 | 9,1 | 5,1 | - |
| 05.06.2021 | 0,04 | 3,449 | 3,449 | 3,391 | 3,41 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 49,5 | 9,1 | 5,1 | 13,4 |
| 06.06.2021 | 0,052 | 3,832 | 3,828 | 3,764 | 3,787 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 48,5 | 9,1 | 5,1 | 22 |
| 07.06.2021 | 0,082 | 4,59 | 4,596 | 4,504 | 4,549 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 46,4 | 9,1 | 5,1 | - |
| 08.06.2021 | 0,088 | 4,6 | 4,605 | 4,512 | 4,561 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 46 | 9,1 | 5,1 | 18,8 |
| 09.06.2021 | 0,106 | 5,42 | 5,426 | 5,314 | 5,371 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 45,9 | 9,1 | 5,1 | 21 |
| 10.06.2021 | 0,116 | 5,592 | 5,598 | 5,479 | 5,547 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 45,5 | 9,1 | 5,1 | - |
| 11.06.2021 | 0,088 | 4,516 | 4,523 | 4,428 | 4,477 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 46,4 | 9,1 | 5,1 | - |
| 12.06.2021 | 0,041 | 2,643 | 2,648 | 2,594 | 2,621 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,1 | 48,5 | 9,1 | 5,1 | - |
| 13.06.2021 | 0,036 | 2,471 | 2,475 | 2,426 | 2,445 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,7 | 48,8 | 9,1 | 5,1 | - |
| 14.06.2021 | 0,059 | 3,359 | 3,361 | 3,295 | 3,328 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 47,2 | 9,1 | 5,1 | - |
| 15.06.2021 | 0,097 | 4,918 | 4,93 | 4,82 | 4,879 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 46,3 | 9,1 | 5,1 | - |
| 16.06.2021 | 0,091 | 4,535 | 4,543 | 4,447 | 4,5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 46 | 9,1 | 5,1 | - |
| 17.06.2021 | 0,109 | 5,242 | 5,256 | 5,137 | 5,203 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 45,5 | 9,1 | 5,1 | - |
| 18.06.2021 | 0,083 | 4,275 | 4,279 | 4,191 | 4,238 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 46,3 | 9,1 | 5,1 | - |
| 19.06.2021 | 0,038 | 2,486 | 2,49 | 2,439 | 2,463 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,1 | 48,8 | 9,1 | 5,1 | - |
| 20.06.2021 | 0,043 | 2,662 | 2,67 | 2,611 | 2,643 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 48,1 | 9,1 | 5,1 | - |
| Итого: | 2,49 | 133,276 | 133,372 | 130,701 | 132,038 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 2,49 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 20.05.2021 | 619,826 | 28612,031 | 28256,641 | 28000,529 | 27964,975 | 30655,64 | 0,06 |
| 20.06.2021 | 622,317 | 28745,307 | 28390,014 | 28131,23 | 28097,012 | 31399,64 | 0,06 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2021 7:49:55