

#31542#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

|                   |   |
|-------------------|---|
| Потребитель       | Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области, ГУЗ ОТ |
| Адрес потребителя | Невского 90А, Калининград   |
| Номер абонента    | 4060  |
| Порядковый номер  | 5600  |
| Тип теплосчётчика | ТЭМ-104   |
| Заводской номер   | 1563456   |
| Номер системы     | 1   |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3  | V2, м3  | M1, т   | M2, т   | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.09.2023 | 0,099   | 17,18   | 17,207  | 16,811  | 16,887  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,2   | 63,4   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 22.09.2023 | 0,127   | 17,402  | 17,436  | 17,033  | 17,125  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69     | 61,6   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 23.09.2023 | 0,031   | 17,135  | 17,164  | 16,77   | 16,812  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,3   | 67,5   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 24.09.2023 | 0,043   | 17,293  | 17,324  | 16,922  | 16,973  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,3   | 66,8   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 25.09.2023 | 0,094   | 17,104  | 17,131  | 16,736  | 16,811  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,2   | 63,7   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 26.09.2023 | 0,083   | 17,246  | 17,273  | 16,877  | 16,943  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,2   | 64,4   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 27.09.2023 | 0,079   | 17,252  | 17,281  | 16,883  | 16,951  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,2   | 64,7   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 28.09.2023 | 0,089   | 17,359  | 17,391  | 16,988  | 17,062  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,2   | 64,1   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 29.09.2023 | 0,083   | 17,324  | 17,354  | 16,953  | 17,021  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,3   | 64,5   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 30.09.2023 | 0,032   | 17,283  | 17,314  | 16,912  | 16,957  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,3   | 67,5   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 01.10.2023 | 0,042   | 17,336  | 17,363  | 16,965  | 17,012  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,3   | 66,9   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 02.10.2023 | 0,084   | 17,154  | 17,182  | 16,787  | 16,855  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,2   | 64,2   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 03.10.2023 | 0,074   | 17,037  | 17,066  | 16,676  | 16,736  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,1   | 64,8   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 04.10.2023 | 0,077   | 17,154  | 17,186  | 16,787  | 16,855  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,2   | 64,8   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 05.10.2023 | 0,112   | 17,166  | 17,193  | 16,799  | 16,881  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,2   | 62,6   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 06.10.2023 | 0,084   | 17,109  | 17,137  | 16,744  | 16,812  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,2   | 64,2   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 07.10.2023 | 0,038   | 17,219  | 17,248  | 16,85   | 16,896  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,3   | 67,1   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 08.10.2023 | 0,036   | 17,221  | 17,246  | 16,854  | 16,895  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,2   | 67,1   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 09.10.2023 | 0,09    | 17,018  | 17,041  | 16,654  | 16,721  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,1   | 63,8   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 10.10.2023 | 0,099   | 17,283  | 17,303  | 16,916  | 16,984  | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,8   | 63,1   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 11.10.2023 | 0,227   | 27,537  | 27,584  | 26,979  | 27,139  | 24   | 24      | 0      | 0      | 67,4   | 59     | 9,1     | 5,1     | -           |
| 12.10.2023 | 0,65    | 48,551  | 48,646  | 47,529  | 47,965  | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,6   | 55     | 9,1     | 5,1     | -           |
| 13.10.2023 | 0,736   | 57,441  | 57,555  | 56,223  | 56,721  | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,8   | 55,8   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 14.10.2023 | 0,651   | 55,836  | 55,951  | 54,654  | 55,109  | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,8   | 57     | 9,1     | 5,1     | -           |
| 15.10.2023 | 0,671   | 54,885  | 54,996  | 53,727  | 54,189  | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,7   | 56,3   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 16.10.2023 | 0,725   | 55,941  | 56,047  | 54,762  | 55,248  | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,7   | 55,5   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 17.10.2023 | 0,707   | 55,189  | 55,301  | 54,035  | 54,512  | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,4   | 55,4   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 18.10.2023 | 0,723   | 55,992  | 56,104  | 54,811  | 55,301  | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,7   | 55,6   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 19.10.2023 | 0,768   | 55,916  | 56,021  | 54,744  | 55,248  | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,4   | 54,5   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 20.10.2023 | 0,755   | 55,408  | 55,51   | 54,252  | 54,744  | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,3   | 54,5   | 9,1     | 5,1     | -           |
| Итого:     | 8,109   | 866,971 | 868,555 | 848,633 | 854,365 | 720  | 720     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 8,109   |         |         |         |         |      |         |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | V2, м3    | M1, т     | M2, т     | TNar, ч  | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 20.09.2023 | 344,133 | 17545,561 | 17575,029 | 17181,672 | 17385,645 | 18682,88 | 0,01   |
| 20.10.2023 | 352,24  | 18412,533 | 18443,584 | 18030,303 | 18240,012 | 19402,88 | 0,01   |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.10.2023 14:03:32