

#23017#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 4, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3391
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2021	1,603	45,05	24	0	72,6	42,1	8,2
25.02.2021	0,997	31,12	24	0	51,7	34,5	10,7
26.02.2021	1,85	53,78	24	0	72,1	42,6	4,9
27.02.2021	2,029	64,59	24	0	71,6	44,7	3,2
28.02.2021	2,098	64,34	24	0	72,3	44,3	3
01.03.2021	2,038	62,43	24	0	72,9	44,9	2,5
02.03.2021	1,957	60,26	24	0	72,1	44,2	3,2
03.03.2021	2,176	62,49	24	0	74,8	45	1,3
04.03.2021	2,209	66,65	24	0	74,6	46,1	1,3
05.03.2021	2,412	68,49	24	0	77,5	47,2	-0,7
06.03.2021	2,297	65,63	24	0	76,4	46,4	1,4
07.03.2021	2,285	66,22	24	0	75,2	45,5	1,7
08.03.2021	2,462	72,77	24	0	76,8	47,7	0
09.03.2021	2,498	68,19	24	0	79,6	48	-1,7
10.03.2021	2,412	67,62	24	0	78,4	47,6	-0,7
11.03.2021	2,419	68,46	24	0	78,1	47,7	-0,8
12.03.2021	1,97	56,46	24	0	73,8	43,8	4,6
13.03.2021	1,927	57,88	24	0	72,1	43,5	4,9
14.03.2021	2,03	62,92	24	0	71,8	44,2	3,7
15.03.2021	2,014	62,77	24	0	71,7	44,1	3,2
16.03.2021	2,041	65,53	24	0	72	45	2,5
17.03.2021	2,224	73,97	24	0	72,2	46,4	1,6
18.03.2021	2,171	68,92	24	0	73,4	46,4	1
19.03.2021	2,468	77,77	24	0	76	48,7	-1,1
20.03.2021	2,46	74,6	24	0	77	48,5	-1,1
21.03.2021	2,283	65,01	24	0	76,3	46,2	1,8
22.03.2021	2,131	61,44	24	0	75,2	45,4	2,6
23.03.2021	1,787	50,97	24	0	72,7	42,6	-
Итого:	59,248	1766,33	672	0	0	0	0
Гкал	50,953						

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.02.2021	6455,878	277253,12	132544,96
23.03.2021	6515,126	279019,45	133216,96

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 7:48:04