

#23019#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 4, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3391
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2023	2,02	60,24	24	0	73,3	44,5	-
25.02.2023	2,19	70,92	24	0	73,5	46,6	-
26.02.2023	2,372	72,7	24	0	75,6	47,6	-
27.02.2023	2,346	71,58	24	0	76,3	48,1	-
28.02.2023	2,312	78,69	24	0	75,4	48,4	-
01.03.2023	1,975	61,15	24	0	72,4	44,5	-
02.03.2023	2,103	65,2	24	0	73,3	45,3	-
03.03.2023	1,971	62,95	24	0	71,6	44,6	-
04.03.2023	2,247	73,26	24	0	73	46,6	-
05.03.2023	2,371	73,54	24	0	74,9	47,2	-
06.03.2023	2,287	70,27	24	0	75,6	47,5	-
07.03.2023	2,316	69,93	24	0	76,2	47,8	-
08.03.2023	2,488	80,81	24	0	75,3	48,9	-
09.03.2023	2,464	77,36	24	0	77,3	49,7	-
10.03.2023	2,452	73,46	24	0	77,6	49	-
11.03.2023	2,468	75,79	24	0	76,6	48,6	-
12.03.2023	2,396	76,63	24	0	74,7	47,9	-
13.03.2023	2,115	66,72	24	0	73,1	45,9	-
14.03.2023	1,544	47,22	24	0	69,7	41,6	-
15.03.2023	2,021	69,57	24	0	70	45	-
16.03.2023	2,091	68,64	24	0	72	45,8	-
17.03.2023	1,942	64,13	24	0	71,5	45,2	-
18.03.2023	1,704	54,02	24	0	69,9	42,7	-
19.03.2023	1,468	45,56	24	0	69,6	41,9	-
20.03.2023	1,536	47,98	24	0	69,5	42	-
21.03.2023	1,764	58,27	24	0	69,4	43,2	-
22.03.2023	1,553	47,25	24	0	69,6	40,7	-
23.03.2023	1,333	39,43	24	0	69,6	40,6	-
Итого:	57,849	1823,27	672	0	0	0	0
Гкал	49,75						

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.02.2023	7398,878	308049,22	149231,61
23.03.2023	7456,727	309872,49	149903,61

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2023 7:28:51