

#23002#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 4, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3391
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2022	1,736	56,51	24	0	71,6	44,5	3,9
25.03.2022	1,595	48,8	24	0	71,6	43,3	7
26.03.2022	1,783	63,95	24	0	70,2	43,5	6,2
27.03.2022	1,821	57,4	24	0	71,6	44	5,2
28.03.2022	1,699	51,57	24	0	71,1	42,8	7
29.03.2022	1,859	57,38	24	0	72	44,1	4
30.03.2022	2,231	75,21	24	0	73,6	48	0,2
31.03.2022	2,263	72,72	24	0	75,2	48,3	-
01.04.2022	2,203	68,57	24	0	74,6	46,9	-
02.04.2022	2,257	74,78	24	0	73,5	47,5	-
03.04.2022	2,131	68,71	24	0	73,3	46,4	-
04.04.2022	1,975	62,62	24	0	72,5	45,2	-
05.04.2022	2,045	66,31	24	0	72	45,4	-
06.04.2022	1,86	58,51	24	0	71,5	43,9	-
07.04.2022	1,267	36,54	24	0	71	41,4	-
08.04.2022	1,675	50,27	24	0	71	42,4	-
09.04.2022	1,859	56,66	24	0	71,8	43,5	-
10.04.2022	1,847	56,39	24	0	71,6	43,5	-
11.04.2022	1,815	56,95	24	0	71,4	43,8	-
12.04.2022	1,86	60,73	24	0	71,2	44,4	-
13.04.2022	1,578	48,53	24	0	71,4	42,7	-
14.04.2022	1,229	34,92	24	0	71,2	41,6	-
15.04.2022	1,734	52,17	24	0	71,4	42,7	-
16.04.2022	1,937	61,43	24	0	71,5	44,3	-
17.04.2022	1,845	57,31	24	0	71,6	43,8	-
18.04.2022	1,744	53,36	24	0	71,6	43,3	-
19.04.2022	1,411	46,97	21,98	128	70,9	41,7	-
20.04.2022	1,206	34,43	24	0	71,1	41,5	-
21.04.2022	1,162	32,55	24	0	71,3	41,1	-
22.04.2022	1,256	35,3	24	0	71,4	41,3	-
23.04.2022	1,41	39,96	24	0	71,3	41,2	-
Итого:	54,293	1697,51	741,98	0	0	0	0
Гкал	46,692						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2022	6986,257	294280,01	141152,67
23.04.2022	7040,55	295977,52	141894,66

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.04.2022 7:25:17