

# #23014#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 4, г.Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3391  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32596  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2021	1,925	63,54	24	0	70,9	44,3	4
25.04.2021	1,974	65,27	24	0	71,3	44,6	3,7
26.04.2021	2,09	72,52	24	0	71,2	46,1	2,9
27.04.2021	1,84	60,99	24	0	70,9	44,3	4,1
28.04.2021	1,675	55,52	24	128	70,7	43,3	6,7
29.04.2021	1,359	39,33	24	0	71,3	41,6	9,3
30.04.2021	0,822	36,35	24	0	67	46,8	7
01.05.2021	0,558	21,61	24	0	68,7	48,3	7,3
02.05.2021	0,512	20,41	24	0	68,5	48,8	6,2
03.05.2021	0,542	21,07	24	0	68,6	48,5	5,8
04.05.2021	0,506	20,09	24	0	68,7	48,7	9,6
05.05.2021	0,528	20,57	24	0	68,6	48,6	10,4
06.05.2021	0,566	22,8	24	0	67,7	48,4	6,9
07.05.2021	0,557	21,03	24	0	69	48,1	6,9
08.05.2021	0,59	22,39	24	0	68,5	48	6,3
09.05.2021	0,56	21,36	24	0	68,8	48,1	11,1
10.05.2021	0,571	21,71	24	0	68,7	48,1	17,8
11.05.2021	0,496	19,69	24	0	68,9	48,8	19,7
12.05.2021	0,495	20,12	24	0	68,8	48,8	19,2
13.05.2021	0,519	20,07	24	0	69	48,6	9,9
14.05.2021	0,482	19,59	24	0	68,6	49,1	10,6
15.05.2021	0,512	20,82	24	0	68,3	48,8	10
16.05.2021	0,506	21,1	24	0	68	49	12,5
17.05.2021	0,53	20,84	24	0	68,6	48,7	14,5
18.05.2021	0,496	19,77	24	0	68,8	49	11,4
19.05.2021	0,514	21,03	24	0	68,2	48,8	10,4
20.05.2021	0,533	21,47	24	0	68,3	48,7	-
21.05.2021	0,539	21,51	24	0	68,3	48,6	14
22.05.2021	0,588	22,34	24	0	68,6	48,1	-
23.05.2021	0,529	21,07	24	0	68,4	48,7	-
Итого:	23,914	875,98	720	0	0	0	0
Гкал	20,566						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2021	6566,618	280635,02	133960,95
23.05.2021	6590,532	281511	134680,95

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 12:51:56