

# #23009#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 4, г.Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3391  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32596  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2023	0,474	21,38	24	128	67,2	50	-
25.04.2023	0,474	21,74	24	0	66,9	49,9	-
26.04.2023	0,49	22,33	24	0	66,9	50	-
27.04.2023	0,527	22,91	24	0	67	49,7	-
28.04.2023	0,521	22,67	24	0	67,1	49,6	-
29.04.2023	0,538	23,44	24	0	67	49,4	-
30.04.2023	0,513	22,8	24	0	66,9	49,7	-
01.05.2023	0,563	24,09	24	0	67,1	49,4	-
02.05.2023	0,514	22,85	24	0	66,9	49,7	-
03.05.2023	0,478	22,45	24	0	66,5	50	-
04.05.2023	0,519	22,95	24	0	66,9	49,8	-
05.05.2023	0,502	22,44	24	0	66,9	49,7	-
06.05.2023	0,533	23,82	24	0	66,7	49,5	-
07.05.2023	0,589	25,62	24	0	66,7	49,2	-
08.05.2023	0,565	24,3	24	0	67	49,2	-
09.05.2023	0,536	22,98	24	0	67,2	49,4	-
10.05.2023	0,483	21,85	24	0	66,9	49,9	-
11.05.2023	0,513	22,86	24	0	66,9	49,8	-
12.05.2023	0,482	21,48	24	0	67,2	49,8	-
13.05.2023	0,486	21,18	24	0	67,6	49,7	-
14.05.2023	0,572	24,29	24	0	67,2	49,3	-
15.05.2023	0,462	21,84	24	0	66,5	50,4	-
16.05.2023	0,506	22,74	24	0	67	49,8	-
17.05.2023	0,497	22,15	24	0	67,1	49,9	-
18.05.2023	0,483	22	24	0	66,8	50,1	-
19.05.2023	0,479	22,76	24	0	66,4	50,1	-
20.05.2023	0,509	22,35	24	0	67,3	49,7	-
21.05.2023	0,562	23,58	24	0	67,5	49,3	-
22.05.2023	0,48	21,28	24	0	67,4	49,8	-
23.05.2023	0,471	21	24	0	67,3	50	-
Итого:	15,321	680,13	720	0	0	0	0
Гкал	13,176						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2023	7504,331	311427,93	150646,69
23.05.2023	7519,652	312108,06	151366,68

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2023 7:48:57