

#84447#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Беланова 4, г.Калининград
1870
3391
SKM-01
32596
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2024	1,8	54,91	24	0	71,2	42,8	4,9
25.04.2024	1,761	53,7	24	0	70,6	42,4	6,4
26.04.2024	1,519	44,7	24	0	71,2	41,6	7,8
27.04.2024	1,289	35,72	24	0	71,3	40,3	12,1
28.04.2024	1,16	32,62	24	0	70,9	40,5	14,6
29.04.2024	1,1	30,68	24	0	70,6	40,1	16,9
30.04.2024	1,063	29,72	24	0	70,9	40,4	16,1
01.05.2024	0,954	27,14	23,99	128	70,7	40,8	-
02.05.2024	0,58	18,48	24	0	67,6	42	-
03.05.2024	0,456	17,28	24	0	69	47,8	-
04.05.2024	0,488	18,1	24	0	68,9	47,6	-
05.05.2024	0,479	17,88	24	0	68,8	47,7	-
06.05.2024	0,427	17,18	24	0	68,4	48,4	-
07.05.2024	0,477	18,39	24	0	68,4	47,8	-
08.05.2024	0,459	17,68	24	0	68,6	48	-
09.05.2024	0,519	19,02	24	0	68,8	47,3	-
10.05.2024	0,483	18,77	24	0	68,1	47,9	-
11.05.2024	0,48	18,54	24	0	68,3	47,8	-
12.05.2024	0,487	18,57	24	0	68,4	47,6	-
13.05.2024	0,495	18,62	24	0	68,7	47,6	-
14.05.2024	0,479	18,86	24	0	68,4	47,9	-
15.05.2024	0,519	19	24	0	69	47,3	-
16.05.2024	0,469	19,19	24	0	68,2	48,1	-
17.05.2024	0,517	18,96	24	0	68,7	47,2	-
18.05.2024	0,529	19,46	24	0	68,6	47	-
19.05.2024	0,513	18,93	24	0	68,7	47,3	-
20.05.2024	0,463	18,44	24	0	68,1	48,1	-
21.05.2024	0,473	18,31	24	0	68,5	47,9	-
22.05.2024	0,487	18,3	24	0	68,8	47,6	-
23.05.2024	0,452	17,15	24	128	68,3	47,6	-
Итого:	21,377	714,3	719,99	0	0	0	0
Гкал	18,384						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2024	7959,028	326891,22	159430,14
23.05.2024	7980,405	327605,52	160150,13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.05.2024 14:33:43