

#22999#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 4, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3391
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
27.04.2022	0,488	19,88	24	0	68,4	48,9	-
28.04.2022	0,525	21,28	24	0	68	48,7	-
29.04.2022	0,484	19,76	24	0	68,5	48,9	-
30.04.2022	0,562	21,49	24	0	68,8	48,2	-
01.05.2022	0,511	20,64	24	0	68,3	48,7	-
02.05.2022	0,473	19,42	24	0	68,4	49,1	-
03.05.2022	0,501	20,4	24	0	68,2	48,8	-
04.05.2022	0,514	20,9	24	0	68,1	48,8	-
05.05.2022	0,519	20,78	24	0	68,3	48,6	-
06.05.2022	0,491	19,6	24	0	68,8	48,8	-
07.05.2022	0,554	20,61	24	0	69,3	48,1	-
08.05.2022	0,542	21,03	24	0	68,7	48,4	-
09.05.2022	0,576	21,53	24	0	68,8	48	-
10.05.2022	0,562	21,35	24	0	68,8	48,1	-
11.05.2022	0,519	20,02	24	0	69	48,5	-
12.05.2022	0,516	20,06	24	0	68,8	48,6	-
13.05.2022	0,539	20,71	24	0	68,8	48,3	-
14.05.2022	0,493	19,78	24	0	68,6	48,8	-
15.05.2022	0,561	21,3	24	0	68,8	48,3	-
16.05.2022	0,516	20,48	24	0	68,5	48,7	-
17.05.2022	0,497	19,45	24	0	68,9	48,6	-
18.05.2022	0,504	19,94	24	0	68,6	48,7	-
19.05.2022	0,518	20,22	24	0	68,8	48,6	-
20.05.2022	0,473	19,29	24	0	68,5	49	-
21.05.2022	0,503	22	24	0	67,3	49,2	-
22.05.2022	0,585	23,7	24	0	67,7	48,4	-
23.05.2022	0,523	21,35	24	0	68	48,8	-
Итого:	14,049	556,97	648	0	0	0	0
Гкал	12,082						

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
26.04.2022	7044,326	296092,65	141966,66
23.05.2022	7058,375	296649,62	142614,66

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2022 17:20:26