

#23015#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 4, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3391
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2021	0,504	20,3	24	0	68,5	48,9	16
25.05.2021	0,511	20,35	24	0	68,6	48,8	-
26.05.2021	0,561	21,71	24	0	68,6	48,3	-
27.05.2021	0,536	21,34	24	0	68,4	48,6	-
28.05.2021	0,532	21,28	24	0	68,4	48,5	11
29.05.2021	0,578	22,65	24	0	68,1	48,4	12,3
30.05.2021	0,525	20,85	24	0	68,5	48,6	-
31.05.2021	0,516	20,41	24	0	68,6	48,8	16
01.06.2021	0,532	21,07	24	0	68,3	48,7	-
02.06.2021	0,513	20,29	24	0	68,6	48,9	-
03.06.2021	0,514	20,25	24	0	68,8	48,6	15
04.06.2021	0,542	20,69	24	128	69	48,4	-
05.06.2021	0,488	21,64	24	0	68,1	49,1	13,4
06.06.2021	0,559	21,53	24	0	68,7	48,3	22
07.06.2021	0,549	22,59	24	0	68,1	48,8	-
08.06.2021	0,501	19,54	24	0	69,2	48,8	18,8
09.06.2021	0,536	21,51	24	128	68,3	48,7	21
10.06.2021	0,551	24,7	24	0	67,8	48,7	-
11.06.2021	0,482	19,12	24	0	69,2	49	-
12.06.2021	0,51	20,58	24	0	68,5	48,9	-
13.06.2021	0,488	19,6	24	0	68,7	49,2	-
14.06.2021	0,503	19,69	24	0	69,1	48,7	-
15.06.2021	0,484	19,4	24	0	68,9	49,1	-
16.06.2021	0,493	19,75	23,99	128	68,7	48,9	-
17.06.2021	0,484	19,28	24	0	68,9	49,1	-
18.06.2021	0,5	19,18	24	0	69,4	48,7	-
19.06.2021	0,524	19,9	24	0	69,4	48,4	-
20.06.2021	0,47	18,55	24	0	69,4	49,1	-
21.06.2021	0,442	17,9	24	0	69,2	49,4	-
22.06.2021	0,463	19,85	23,99	128	68,2	49,5	-
23.06.2021	0,456	21,56	24	0	67,2	49,8	-
Итого:	15,847	637,06	743,98	0	0	0	0
Гкал	13,628						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2021	6590,532	281511	134680,95
23.06.2021	6606,379	282148,06	135424,92

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.06.2021 7:59:37