

# #23000#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 4, г.Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3391  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32596  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2022	0,498	20,14	24	0	68,5	48,9	-
25.05.2022	0,496	20,2	24	0	68,4	48,9	-
26.05.2022	0,504	20,23	24	0	68,4	48,8	-
27.05.2022	0,493	20,23	24	0	68,2	48,8	-
28.05.2022	0,579	22,92	24	0	68,2	48,2	-
29.05.2022	0,539	21,46	24	0	68,2	48,5	-
30.05.2022	0,508	20,76	24	0	68,1	48,8	-
31.05.2022	0,488	20,26	24	0	68,2	49	-
01.06.2022	0,506	21,26	24	0	67,8	49	-
02.06.2022	0,49	19,65	24	0	68,7	48,8	-
03.06.2022	0,496	20,16	24	0	68,3	49	-
04.06.2022	0,502	20,59	24	0	68,1	48,9	-
05.06.2022	0,524	21,06	24	0	68,2	48,6	-
06.06.2022	0,481	19,39	24	0	68,6	49	-
07.06.2022	0,493	19,45	24	0	68,9	48,8	-
08.06.2022	0,481	19,68	24	0	68,5	49	-
09.06.2022	0,487	19,49	24	0	68,7	49	-
10.06.2022	0,442	18,18	24	0	68,7	49,3	-
11.06.2022	0,463	18,78	24	0	68,6	49,1	-
12.06.2022	0,461	18,77	24	0	68,6	49,2	-
13.06.2022	0,455	19,47	24	0	67,9	49,4	-
14.06.2022	0,499	20,58	24	0	68,1	48,9	-
15.06.2022	0,454	18,69	24	0	68,6	49,2	-
16.06.2022	0,443	18,49	24	0	68,4	49,4	-
17.06.2022	0,465	19,04	24	0	68,6	49,1	-
18.06.2022	0,44	18,28	24	0	68,6	49,3	-
19.06.2022	0,496	19,86	24	0	68,5	49	-
20.06.2022	0,475	19,86	24	0	68,1	49,2	-
21.06.2022	0,491	20,49	24	0	68	49,1	-
22.06.2022	0,456	19,2	24	0	68,2	49,5	-
23.06.2022	0,494	19,76	24	0	68,6	49	-
Итого:	15,099	616,38	744	0	0	0	0
Гкал	12,985						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2022	7058,375	296649,62	142614,66
23.06.2022	7073,474	297266	143358,66

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2022 8:09:33