

#23010#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 4, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3391
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2023	0,467	20,6	24	0	67,5	49,9	-
25.05.2023	0,477	21,56	24	0	67,1	50	-
26.05.2023	0,465	21,87	24	0	66,8	50,4	-
27.05.2023	0,492	22,48	24	0	66,8	50	-
28.05.2023	0,572	24,47	24	0	67,1	49,5	-
29.05.2023	0,479	21,61	24	0	67,1	50	-
30.05.2023	0,479	22,36	24	0	66,7	50,3	-
31.05.2023	0,495	22,49	24	0	67	50	-
01.06.2023	0,45	20,71	24	0	67,1	50,2	-
02.06.2023	0,511	23,29	24	0	66,8	50	-
03.06.2023	0,445	21,2	24	0	66,7	50,5	-
04.06.2023	0,526	23,55	24	0	66,8	50	-
05.06.2023	0,499	22,31	23,99	128	67	49,9	-
06.06.2023	0,41	16,1	24	0	65,8	44,5	-
07.06.2023	0,41	13,22	24	0	66,4	42,2	-
08.06.2023	0,451	18,31	24	0	66,9	48,2	-
09.06.2023	0,482	20,11	24	0	67	48,9	-
10.06.2023	0,499	20,52	24	0	67	48,9	-
11.06.2023	0,545	21,9	24	0	66,9	48,5	-
12.06.2023	0,469	20,41	24	0	66,6	49,2	-
13.06.2023	0,453	19,64	24	0	66,9	49,2	-
14.06.2023	0,474	19,81	24	0	67,2	49	-
15.06.2023	0,495	20,89	24	0	66,9	49	-
16.06.2023	0,46	19,82	24	0	67	49,2	-
17.06.2023	0,479	20,31	24	0	66,9	49	-
18.06.2023	0,479	20,2	24	0	67,1	49	-
19.06.2023	0,469	19,99	24	0	67,1	49,1	-
20.06.2023	0,35	33,75	24	0	56	47,9	-
21.06.2023	0,432	19,34	24	0	66,8	49,5	-
22.06.2023	0,444	19,02	24	0	67,4	49,1	-
23.06.2023	0,454	20,11	24	0	66,9	49,1	-
Итого:	14,612	651,95	743,99	0	0	0	0
Гкал	12,566						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2023	7519,652	312108,06	151366,68
23.06.2023	7534,264	312760,01	152110,68

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.06.2023 7:55:37