

#88551#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 4, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3391
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2024	0,448	17,59	24	0	68,5	48,1	-
25.05.2024	0,452	17,65	24	0	68,5	48,2	-
26.05.2024	0,463	17,69	24	0	68,8	48	-
27.05.2024	0,484	18,53	24	0	68,6	47,8	-
28.05.2024	0,363	14,53	24	128	62,4	45,4	-
29.05.2024	0,458	17,89	24	0	68,6	48,2	-
30.05.2024	0,425	17,28	24	0	68,3	48,7	-
31.05.2024	0,472	17,8	24	0	68,9	47,8	-
01.06.2024	0,47	17,89	24	0	69	47,9	-
02.06.2024	0,492	18,51	24	0	68,8	47,8	-
03.06.2024	0,428	17,42	24	0	68,3	48,7	-
04.06.2024	0,463	17,9	24	0	68,6	48,1	-
05.06.2024	0,392	13,59	24	0	66,9	44	-
06.06.2024	0,417	16,39	24	0	68,2	48	-
07.06.2024	0,466	18,19	24	0	68,1	47,7	-
08.06.2024	0,453	17,59	24	0	68,5	47,9	-
09.06.2024	0,498	19,1	24	0	68,1	47,4	-
10.06.2024	0,468	17,98	24	0	68,4	47,8	-
11.06.2024	0,444	17,67	24	0	68,1	48,2	-
12.06.2024	0,475	18,36	23,99	128	68,2	47,6	-
13.06.2024	0,475	18,4	24	0	68,2	47,8	-
14.06.2024	0,509	19,44	24	0	68	47,3	-
15.06.2024	0,509	18,92	24	0	68,5	47,3	-
16.06.2024	0,508	19	24	0	68,4	47,4	-
17.06.2024	0,464	18,2	23,99	128	68,2	47,8	-
18.06.2024	0,42	16,78	24	0	68,5	48,5	-
19.06.2024	0,476	18,65	24	0	68,2	47,9	-
20.06.2024	0,463	18,31	24	0	68,1	48,1	-
21.06.2024	0,468	18,33	24	0	68,2	48	-
22.06.2024	0,436	17,89	24	0	67,9	48,6	-
23.06.2024	0,485	19,52	24	0	67,7	48	-
Итого:	14,244	552,99	743,98	0	0	0	0
Гкал	12,25						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2024	7980,405	327605,52	160150,13
23.06.2024	7994,649	328158,51	160894,11

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2024 7:51:14