

#23013#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 4, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3391
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2021	0,483	20,17	24	0	68,2	49,2	-
25.06.2021	0,453	18,59	24	0	68,9	49,3	-
26.06.2021	0,47	19,14	24	0	68,9	49,2	-
27.06.2021	0,485	19,17	24	0	69	49,1	-
28.06.2021	0,469	19,18	24	0	68,7	49,3	-
29.06.2021	0,471	19,29	24	0	68,7	49,3	-
30.06.2021	0,482	19,88	24	0	68,4	49,2	-
01.07.2021	0,465	18,99	24	0	68,9	49,2	-
02.07.2021	0,444	18,51	24	0	68,7	49,5	-
03.07.2021	0,506	20,67	24	128	68,4	49	-
04.07.2021	0,501	20,07	24	0	68,8	48,9	-
05.07.2021	0,449	19,09	24	0	68,3	49,6	-
06.07.2021	0,456	18,37	24	0	69,1	49,4	-
07.07.2021	0,45	18,13	24	0	69,2	49,3	-
08.07.2021	0,463	19,13	24	0	68,5	49,5	-
09.07.2021	0,441	18,7	24	0	68,5	49,6	-
10.07.2021	0,453	18,7	24	0	68,8	49,4	-
11.07.2021	0,499	20,12	24	0	68,7	49	-
12.07.2021	0,475	19,14	24	0	68,8	49,3	-
13.07.2021	0,446	18,22	24	0	68,9	49,4	-
14.07.2021	0,431	18,11	24	0	68,7	49,6	-
15.07.2021	0,448	18,76	24	0	68,5	49,5	-
16.07.2021	0,46	18,63	24	0	68,9	49,3	-
17.07.2021	0,428	18,16	24	0	68,6	49,7	-
18.07.2021	0,47	19,27	24	0	68,8	49,2	-
19.07.2021	0,441	18,98	24	0	68,2	49,7	-
20.07.2021	0,479	19,17	24	0	68,9	49,1	-
21.07.2021	0,075	27,49	24	0	32,5	31,7	-
22.07.2021	0,002	0,21	24	0	24,2	22,3	-
23.07.2021	0	0,05	24	0	22,8	21,6	-
Итого:	12,595	542,09	720	0	0	0	0
Гкал	10,832						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.06.2021	6606,379	282148,06	135424,92
23.07.2021	6618,974	282690,15	136144,92

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2021 14:33:31