

#22998#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 4, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3391
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2022	0,456	19	24	0	68,4	49,4	-
25.06.2022	0,484	20,16	24	0	68,2	49,3	-
26.06.2022	0,467	19,72	24	0	68,2	49,3	-
27.06.2022	0,439	19,46	24	0	67,6	49,8	-
28.06.2022	0,419	27,18	24	0	65,7	49,9	-
29.06.2022	0,451	19,34	24	0	68,1	49,5	-
30.06.2022	0,465	19,51	24	0	68,2	49,3	-
01.07.2022	0,486	20,82	24	0	67,6	49,4	-
02.07.2022	0,44	19,99	24	0	67,3	49,9	-
03.07.2022	0,505	21,66	24	0	67,6	49,3	-
04.07.2022	0,451	19,61	24	0	67,8	49,5	-
05.07.2022	0,446	19,35	24	0	67,8	49,7	-
06.07.2022	0,438	19,4	24	0	67,6	49,9	-
07.07.2022	0,442	20,74	24	0	66,8	50,1	-
08.07.2022	0,494	22,59	24	0	66,8	49,7	-
09.07.2022	0,465	21,59	24	0	66,8	49,9	-
10.07.2022	0,493	23,61	24	0	66,2	49,9	-
11.07.2022	0,483	22,5	24	0	66,5	49,9	-
12.07.2022	0,455	22,22	24	0	66	50,2	-
13.07.2022	0,463	21,26	24	0	66,8	49,8	-
14.07.2022	0,452	21,47	23,99	128	66,6	50,2	-
15.07.2022	0,436	21,98	24	0	65,9	50,5	-
16.07.2022	0,489	23,16	24	0	66,2	50	-
17.07.2022	0,51	23,28	24	0	66,5	49,6	-
18.07.2022	0,484	22,91	24	0	66,2	50	-
19.07.2022	0,47	21,74	24	0	66,7	49,9	-
20.07.2022	0,442	21,02	24	0	66,6	50,2	-
21.07.2022	0,443	19,86	24	0	67,5	49,8	-
22.07.2022	0,407	19,71	24	0	62,4	46,8	-
23.07.2022	0,43	20,24	24	0	66,8	50,3	-
Итого:	13,805	635,08	719,99	0	0	0	0
Гкал	11,872						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.06.2022	7073,474	297266	143358,66
23.07.2022	7087,279	297901,08	144078,65

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 7:47:17