

#23011#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 4, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3391
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2023	0,466	20,48	24	0	66,6	49,2	-
25.06.2023	0,477	20,48	24	0	66,8	49	-
26.06.2023	0,397	17,95	24	0	67,2	49,8	-
27.06.2023	0,442	19,71	24	0	66,7	49,5	-
28.06.2023	0,436	19,28	24	0	67	49,3	-
29.06.2023	0,443	19,53	24	0	66,7	49,6	-
30.06.2023	0,445	19,35	24	0	67,1	49,2	-
01.07.2023	0,453	19,79	24	0	67	49,1	-
02.07.2023	0,462	20,6	24	0	66,4	49,4	-
03.07.2023	0,443	21,64	24	0	66,5	49,5	-
04.07.2023	0,458	19,93	24	0	66,9	49,1	-
05.07.2023	0,433	19,25	24	0	66,8	49,4	-
06.07.2023	0,458	20,18	24	0	66,7	49,2	-
07.07.2023	0,427	19,07	24	0	66,9	49,4	-
08.07.2023	0,48	20,06	24	0	67,3	48,7	-
09.07.2023	0,505	20,83	24	0	67	48,6	-
10.07.2023	0,483	20,77	24	0	66,7	49	-
11.07.2023	0,438	19,17	24	0	67,1	49,2	-
12.07.2023	0,441	19,33	24	0	67,1	49,2	-
13.07.2023	0,434	19,23	24	0	67	49,4	-
14.07.2023	0,458	20,07	24	0	66,9	49,2	-
15.07.2023	0,434	18,85	24	128	67,2	49,3	-
16.07.2023	0,476	20,04	24	0	67,3	48,9	-
17.07.2023	0,411	18,5	24	0	67,1	49,7	-
18.07.2023	0,451	20,26	24	0	66,5	49,5	-
19.07.2023	0,418	19,08	24	0	66,7	49,8	-
20.07.2023	0,455	19,68	24	0	67,1	49,1	-
21.07.2023	0,455	19,65	24	0	67,2	49,1	-
22.07.2023	0,429	19,38	24	0	66,8	49,5	-
23.07.2023	0,517	21,46	24	0	67	48,6	-
Итого:	13,525	593,6	720	0	0	0	0
Гкал	11,631						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.06.2023	7534,264	312760,01	152110,68
23.07.2023	7547,789	313353,61	152830,67

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2023 7:38:10