

#28972#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 4, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3391
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2023	0,468	20,14	24	0	67	49,1	-
25.07.2023	0,436	19,1	24	0	67,1	49,4	-
26.07.2023	0,453	19,66	23,99	128	67	49,3	-
27.07.2023	0,346	14,84	24	0	65,9	44,3	-
28.07.2023	0,32	11,39	24	0	65,8	42,9	-
29.07.2023	0,457	18,71	24	0	67	48,2	-
30.07.2023	0,485	20,39	24	0	66,9	48,6	-
31.07.2023	0,491	20,32	24	0	67,1	48,4	-
01.08.2023	0,492	20,86	24	0	66,5	48,7	-
02.08.2023	0,079	19,17	24	0	32	36,6	-
03.08.2023	0	0,17	24	0	22,8	23,5	-
04.08.2023	0	0,17	24	0	22,1	22	-
05.08.2023	0	0,26	24	0	21,7	21,2	-
06.08.2023	0	0,24	24	0	21,5	20,9	-
07.08.2023	0,001	0,33	24	0	21,3	20,6	-
08.08.2023	0	0,36	24	0	20,9	20,2	-
09.08.2023	0	0,41	24	0	20	19,3	-
10.08.2023	0,001	0,38	24	0	20,1	19,3	-
11.08.2023	0	0,43	24	0	19,6	18,9	-
12.08.2023	0	0,34	24	0	19,7	19	-
13.08.2023	0,001	0,42	24	0	19,9	19,1	-
14.08.2023	0	0,47	24	0	19,4	18,6	-
15.08.2023	0,176	51,47	24	0	33,5	29	-
16.08.2023	0,466	20,09	24	0	66,6	48,9	-
17.08.2023	0,451	19,25	24	0	67,1	48,8	-
18.08.2023	0,427	18,83	24	0	66,9	49	-
19.08.2023	0,416	18,58	24	0	66,9	49,3	-
20.08.2023	0,427	18,76	24	0	67	49,1	-
21.08.2023	0,406	18,23	24	0	67	49,4	-
22.08.2023	0,395	18,02	24	0	66,9	49,7	-
23.08.2023	0,45	19,86	24	0	66,6	49,3	-
Итого:	7,644	391,65	743,99	0	0	0	0
Гкал	6,574						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.07.2023	7547,789	313353,61	152830,67
23.08.2023	7555,433	313745,26	153574,66

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.08.2023 14:53:41