

#23001#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 4, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3391
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2022	0,424	20,38	23,99	128	66,8	50,4	-
25.08.2022	0,428	20,53	24	0	66,8	50,6	-
26.08.2022	0,426	19,32	24	128	67,6	50,4	-
27.08.2022	0,428	19,99	24	0	67,2	50,5	-
28.08.2022	0,441	21,04	24	0	66,8	50,7	-
29.08.2022	0,488	22,25	24	0	67	50,2	-
30.08.2022	0,416	20,29	23,99	128	66,8	50,8	-
31.08.2022	0,463	22,44	24	0	66,6	50,7	-
01.09.2022	0,435	21,99	24	0	66,1	51	-
02.09.2022	0,497	23,35	24	0	66,7	50,2	-
03.09.2022	0,494	23,8	23,99	128	66,6	50,2	-
04.09.2022	0,51	24,25	24	0	66,4	50,4	-
05.09.2022	0,499	23,76	24	0	66,4	50,5	-
06.09.2022	0,482	27,45	24	0	65,4	50,6	-
07.09.2022	0,455	21,34	24	0	66,7	50,3	-
08.09.2022	0,489	22,62	24	0	66,8	50	-
09.09.2022	0,466	23,11	24	0	66,2	50,6	-
10.09.2022	0,53	24,75	24	0	66,4	50	-
11.09.2022	0,561	25,16	24	0	66,8	49,7	-
12.09.2022	0,475	21,86	24	0	67	50,3	-
13.09.2022	0,498	23,52	24	0	66,6	50,4	-
14.09.2022	0,494	24,21	24	0	66,4	50,4	-
15.09.2022	0,488	22,34	24	0	67	50,2	-
16.09.2022	0,48	23,14	24	0	66,6	50,5	-
17.09.2022	0,489	25,05	24	0	66,4	50,5	-
18.09.2022	0,585	28,09	24	0	65,9	50,1	-
19.09.2022	0,498	24,58	24	0	66,1	50,5	-
20.09.2022	0,477	23,35	24	128	66,3	50,6	-
21.09.2022	0,49	23,79	24	0	66,3	50,6	-
22.09.2022	0,525	24,49	24	0	66,8	50,3	-
23.09.2022	0,485	23,38	24	0	66,5	50,7	-
Итого:	14,916	715,62	743,97	0	0	0	0
Гкал	12,828						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,97

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.08.2022	7095,167	298327,02	144815,85
23.09.2022	7110,083	299042,64	145559,83

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.09.2022 7:26:11