

#23024#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 4, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3391
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2022	0,527	24,81	24	0	66,7	50,3	-
25.09.2022	0,594	27,93	24	0	66,4	50	-
26.09.2022	0,47	22,73	24	0	66,6	50,7	-
27.09.2022	0,498	23,58	24	0	66,7	50,5	-
28.09.2022	0,5	24,12	24	0	66,6	50,5	-
29.09.2022	0,516	25,41	24	0	66,2	50,6	-
30.09.2022	0,494	23,61	24	0	66,7	50,5	-
01.10.2022	0,484	23,31	24	0	66,8	50,6	-
02.10.2022	0,571	28,5	24	0	65,9	50,5	-
03.10.2022	0,476	23,7	24	0	66,2	50,9	-
04.10.2022	0,475	21,57	24	0	67,8	50,2	-
Итого:	5,605	269,27	264	0	0	0	0
Гкал	4,82						

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.09.2022	7110,083	299042,64	145559,83
04.10.2022	7115,688	299311,91	145823,83

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:33:13