

# #23023#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 4, г.Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3391  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32596  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2022	0,527	24,81	24	0	66,7	50,3	-
25.09.2022	0,594	27,93	24	0	66,4	50	-
26.09.2022	0,47	22,73	24	0	66,6	50,7	-
27.09.2022	0,498	23,58	24	0	66,7	50,5	-
28.09.2022	0,5	24,12	24	0	66,6	50,5	-
29.09.2022	0,516	25,41	24	0	66,2	50,6	-
30.09.2022	0,494	23,61	24	0	66,7	50,5	-
01.10.2022	0,484	23,31	24	0	66,8	50,6	-
02.10.2022	0,571	28,5	24	0	65,9	50,5	-
03.10.2022	0,476	23,7	24	0	66,2	50,9	-
04.10.2022	0,475	21,57	24	0	67,8	50,2	-
05.10.2022	0,889	47,79	24	0	65,4	47,8	-
06.10.2022	1,252	41,28	24	0	67,3	41,3	-
07.10.2022	1,312	40,77	24	0	68,6	41	-
08.10.2022	1,26	39,38	24	0	68,8	41,5	-
09.10.2022	1,468	46,44	24	0	68,6	41,4	-
10.10.2022	1,401	44,78	24	0	68,8	41,9	-
11.10.2022	1,27	39,34	24	0	69,1	41,3	-
12.10.2022	1,293	39,92	24	0	69,1	41,3	-
13.10.2022	1,256	38,53	23,79	128	69,2	41,2	-
14.10.2022	1,272	39,85	24	0	68,9	41,4	-
15.10.2022	1,144	36,29	24	0	68,5	41,6	-
16.10.2022	1,061	32,9	24	0	69,1	41,6	-
17.10.2022	1,004	31,53	24	0	69,1	42,4	-
18.10.2022	0,968	29,8	24	0	69,4	41,8	-
19.10.2022	1,471	46,66	24	0	68,7	41,6	-
20.10.2022	1,501	47,4	24	0	69	41,8	-
21.10.2022	1,635	54,92	24	0	68,3	42,6	-
22.10.2022	1,437	45,54	24	0	68,8	41,7	-
23.10.2022	1,241	37,51	24	0	69,2	40,9	-
Итого:	29,74	1049,9	719,79	0	0	0	0
Гкал	25,576						

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 719,79

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.09.2022	7110,083	299042,64	145559,83
23.10.2022	7139,823	300092,54	146279,62

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2022 7:45:51