

#23022#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2022 по 23.11.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 4, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3391
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2022	1,21	35,81	24	128	69,9	40,7	-
25.10.2022	1,134	34,91	24	0	68,9	41,1	-
26.10.2022	1,219	37,09	24	0	69	40,9	-
27.10.2022	1,2	36,76	24	0	69,1	41	-
28.10.2022	1,1	34,55	24	0	68,7	41,7	-
29.10.2022	1,133	34,84	24	0	69	41,1	-
30.10.2022	1,22	37,09	24	0	69,2	41	-
31.10.2022	1,232	37,2	24	0	69,4	41	-
01.11.2022	1,16	35,02	24	0	69,7	40,9	-
02.11.2022	1,209	37,25	24	0	69	41,2	-
03.11.2022	1,418	45,09	24	0	68,9	41,6	-
04.11.2022	1,649	53,17	24	0	69,2	42,4	-
05.11.2022	1,662	52,69	24	0	69,3	42,2	-
06.11.2022	1,739	56,67	24	0	68,8	42,5	-
07.11.2022	1,693	54,14	24	0	69,6	42,6	-
08.11.2022	1,38	40,61	24	0	70,1	40,9	-
09.11.2022	1,384	44,34	24	0	68,2	41,3	-
10.11.2022	1,393	45,65	24	0	67,8	41,5	-
11.11.2022	1,364	42,32	24	0	68,7	41	-
12.11.2022	1,216	37,55	24	0	68,7	40,9	-
13.11.2022	1,258	37,63	24	0	69,4	40,7	-
14.11.2022	1,405	44,36	24	0	68,5	41,2	-
15.11.2022	1,587	49,12	24	0	69,4	41,7	-
16.11.2022	2,115	72,61	24	0	70,5	45,3	-
17.11.2022	2,342	75,48	24	0	74,7	47,9	-
18.11.2022	2,43	73,17	24	0	77,1	48,5	-
19.11.2022	2,726	87,39	24	0	78,7	51,7	-
20.11.2022	2,696	81,11	24	0	79,1	50,6	-
21.11.2022	2,539	74,27	24	0	79	49,8	-
22.11.2022	2,381	113,74	24	0	72,5	49,2	-
23.11.2022	2,592	76,49	24	0	78,7	49,6	-
Итого:	50,786	1618,12	744	0	0	0	0
Гкал	43,676						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.10.2022	7139,823	300092,54	146279,62
23.11.2022	7190,609	301710,66	147023,61

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2022 7:24:50