

# #50014#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 4, г.Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3391  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32596  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2023	1,586	44,73	24	0	71,8	41,2	-
25.10.2023	1,677	49,36	24	0	71,5	42,3	-
26.10.2023	1,895	58,62	24	0	71,6	43,8	-
27.10.2023	1,902	58,84	24	0	71,9	44,1	-
28.10.2023	2,043	64,58	24	0	72	44,8	-
29.10.2023	2,057	68,16	24	0	72	45,5	-
30.10.2023	1,356	37,44	24	0	71,3	40,3	-
31.10.2023	1,259	34,54	24	0	71,5	40,3	-
01.11.2023	1,589	45,16	24	0	71,6	41,4	-
02.11.2023	1,528	43,47	24	0	71,8	41,4	-
03.11.2023	1,323	36,45	24	0	71,4	40,3	-
04.11.2023	1,503	42,11	24	0	71,4	40,8	-
05.11.2023	1,691	48,04	24	0	71,9	41,7	-
06.11.2023	1,429	39,27	24	0	71,7	40,5	-
07.11.2023	1,487	41,79	24	0	71,5	41	-
08.11.2023	1,52	43,41	24	0	71,3	41,2	-
09.11.2023	1,544	43,49	24	0	71,6	41,2	-
10.11.2023	1,449	40,67	24	0	71,8	41,2	-
11.11.2023	1,475	41,63	24	0	71,6	41,2	-
12.11.2023	1,639	45,95	24	0	71,5	41	-
13.11.2023	1,782	51,83	24	0	72	42,4	-
14.11.2023	1,917	60,21	24	0	71,7	44,4	-
15.11.2023	2,109	70,49	24	0	71,8	46,1	-
16.11.2023	2,201	75,59	24	0	72,7	47,5	-
17.11.2023	2,351	76,39	24	0	75	48,6	-
18.11.2023	2,308	71,12	24	0	75,5	47,6	-
19.11.2023	2,361	71,73	24	0	75,9	47,6	-
20.11.2023	2,306	71,44	24	0	75,7	48	-
21.11.2023	2,547	79,87	24	0	78,5	51,1	-
22.11.2023	2,435	73,81	24	0	77,7	49,4	-
23.11.2023	2,143	71,48	24	0	72,9	46,7	-
Итого:	56,412	1701,67	744	0	0	0	0
Гкал	48,514						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.10.2023	7595,245	315374,1	155038,65
23.11.2023	7651,657	317075,77	155782,65

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2023 16:23:17