

#23025#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2022 по 23.12.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 4, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3391
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2022	2,6	74,29	24	0	79,2	49,2	-
25.11.2022	2,455	69,66	24	0	78,6	48,4	-
26.11.2022	2,334	64,13	24	0	78,1	46,9	-
27.11.2022	2,177	62,71	24	0	75,1	45,3	-
28.11.2022	2,176	64,13	24	0	74,7	45,6	-
29.11.2022	2,263	68,95	24	0	74,9	46,7	-
30.11.2022	2,219	65,39	24	0	75,9	46,8	-
01.12.2022	2,264	64,16	24	0	76,8	46,5	-
02.12.2022	2,435	71,03	24	0	77,7	48,2	-
03.12.2022	2,61	78,21	24	0	79,2	50,6	-
04.12.2022	2,489	71,49	24	0	77,8	48	-
05.12.2022	2,494	77,1	24	0	77,2	49,3	-
06.12.2022	2,262	67,5	24	0	75,7	47	-
07.12.2022	2,297	69,97	24	0	75,5	47,2	-
08.12.2022	2,368	73,07	24	0	76,2	48,4	-
09.12.2022	2,544	75,27	24	0	78,9	49,9	-
10.12.2022	2,502	67,54	24	0	80,6	48,7	-
11.12.2022	2,729	78,35	24	0	80,6	50,7	-
12.12.2022	2,371	65,92	24	0	78,9	48	-
13.12.2022	2,382	68,29	24	0	78,2	48,2	-
14.12.2022	2,842	87,4	24	0	81,1	53,1	-
15.12.2022	3,161	98,4	24	0	84,8	56,9	-
16.12.2022	2,792	72,66	24	0	84,3	51,3	-
17.12.2022	2,816	72,27	24	0	84,1	50,6	-
18.12.2022	2,987	85,19	24	0	83,3	53,1	-
19.12.2022	2,977	90,94	24	0	82,8	54,6	-
20.12.2022	2,317	67,29	24	0	76,1	46,6	-
21.12.2022	2,169	66,98	24	0	73,1	45,4	-
22.12.2022	2,105	65,61	24	0	72,2	44,6	-
23.12.2022	2,064	64,95	24	0	71,8	44,5	-
Итого:	74,201	2168,85	720	0	0	0	0
Гкал	63,812						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.11.2022	7190,609	301710,66	147023,61
23.12.2022	7264,81	303879,51	147743,61

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.12.2022 12:14:47