

#23021#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 4, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3391
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.12.2022	2,362	82,72	24	0	72,5	47,9	0,5
25.12.2022	2,399	75,2	24	0	74,5	47,2	-0,6
26.12.2022	2,117	66,49	24	0	73	45,6	2,3
27.12.2022	2,029	64,59	24	0	71,6	44,6	4,2
28.12.2022	2,184	72,63	24	0	71,4	45,7	2,1
29.12.2022	1,82	56,88	24	0	70,4	42,9	5,6
30.12.2022	1,983	65,15	24	0	69,6	43,4	6,3
31.12.2022	1,783	55,06	24	0	69,7	41,4	6,1
01.01.2023	1,296	39,37	24	0	69	40,7	-
02.01.2023	1,541	46,27	24	0	69,8	41,2	-
03.01.2023	1,852	60,79	24	0	69,6	43,3	-
04.01.2023	2,037	70,41	24	0	69,7	44,9	-
05.01.2023	2,034	69,83	24	0	70,8	45,3	-
06.01.2023	2,786	98,33	24	0	76,9	52,6	-
07.01.2023	2,429	70,13	24	0	77,9	47,9	-
08.01.2023	2,284	62,6	24	0	76,7	45,5	-
09.01.2023	2,143	63,21	24	0	74,4	45,3	-
10.01.2023	1,993	58,8	24	0	72,4	43,4	-
11.01.2023	2,005	62,85	24	0	71,4	44	-
12.01.2023	1,834	56,87	24	0	70,8	43,1	-
13.01.2023	1,671	50,3	24	0	70,5	42	-
14.01.2023	1,881	57,86	24	0	70,8	42,8	-
15.01.2023	1,968	62,44	24	0	70,5	43,4	-
16.01.2023	2,188	81,55	24	0	70,6	47,5	-
17.01.2023	2,021	66,68	24	0	71,7	45,5	-
18.01.2023	2,292	72,78	24	0	74,2	47,2	-
19.01.2023	2,315	70,97	24	0	74,7	46,7	-
20.01.2023	2,346	68,87	24	0	77,2	47,8	-
21.01.2023	2,519	76,58	24	0	77,1	48,9	-
22.01.2023	2,576	77,37	24	0	77,3	48,8	-
23.01.2023	2,434	69,59	24	0	77,8	47,8	-
Итого:	65,122	2053,17	744	0	0	0	0
Гкал	56,004						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.12.2022	7264,81	303879,51	147743,61
23.01.2023	7329,932	305932,68	148487,61

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2023 17:12:03