

#337369#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.06.2026 по 18.07.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Зои Космодемьянской 29, Калининград
8676
ВКТ-7
00209559
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.06.2026	0,759	0,169	149,13	146,25	145,68	143,21	2,47	24	0	0	72,1	68,1	4,02	0,6	0,4	-
20.06.2026	0,729	0,172	148,37	145,54	144,96	142,48	2,48	24	0	0	71,8	68	3,83	0,6	0,4	-
21.06.2026	0,72	0,162	147,54	144,78	144,13	141,75	2,38	24	0	0	72	68,2	3,79	0,6	0,4	-
22.06.2026	0,727	0,161	147,82	145,06	144,43	142,06	2,37	24	0	0	71,5	67,7	3,87	0,6	0,4	-
23.06.2026	0,703	0,175	157,03	154,17	153,37	150,87	2,5	24	0	0	72,2	68,8	3,43	0,6	0,4	-
24.06.2026	0,741	0,173	155,87	153,03	152,26	149,78	2,48	24	0	0	72	68,3	3,71	0,6	0,4	-
25.06.2026	0,752	0,168	157,25	154,42	153,61	151,17	2,44	24	0	0	72	68,2	3,77	0,6	0,4	-
26.06.2026	0,729	0,161	153,52	150,79	150,01	147,63	2,38	24	0	0	71,7	68	3,74	0,6	0,4	-
27.06.2026	0,71	0,173	159,55	156,74	155,86	153,38	2,48	24	0	0	72,1	68,6	3,44	0,6	0,4	-
28.06.2026	0,607	0,153	144,16	141,67	140,86	138,64	2,22	22	2	1	71,6	68,4	3,2	0,6	0,4	-
29.06.2026	0,663	0,167	159,08	156,33	155,47	153,06	2,41	24	0	0	71,4	68,2	3,18	0,6	0,4	-
30.06.2026	0,686	0,181	168,52	165,61	164,63	162,04	2,59	24	0	0	72,1	69	3,05	0,6	0,4	-
01.07.2026	0,583	0,155	141,54	139,04	138,27	136,05	2,22	20	4	1	72,2	69,1	3,06	0,6	0,4	-
02.07.2026	0,698	0,182	167,8	164,81	163,91	161,29	2,62	24	0	0	71,8	68,7	3,11	0,6	0,4	-
03.07.2026	0,701	0,189	170,05	167	166,14	163,4	2,74	24	0	0	72	69	3,04	0,6	0,4	-
04.07.2026	0,743	0,19	169,77	166,68	165,89	163,13	2,76	24	0	0	71,7	68,4	3,29	0,6	0,4	-
05.07.2026	0,751	0,185	168,37	165,3	164,49	161,8	2,69	24	0	0	71,8	68,4	3,4	0,6	0,4	-
06.07.2026	0,774	0,204	176,07	172,73	172,02	169,06	2,96	24	0	0	71,8	68,5	3,28	0,6	0,4	-
07.07.2026	0,756	0,199	172,22	168,95	168,33	165,42	2,91	24	0	0	71,4	68,1	3,27	0,6	0,4	-
08.07.2026	0,762	0,2	175,19	171,82	171,22	168,25	2,97	24	0	0	71,1	67,9	3,22	0,6	0,4	-
09.07.2026	0,738	0,191	167,28	164,08	163,49	160,64	2,85	24	0	0	71,2	67,9	3,29	0,6	0,4	-
10.07.2026	0,784	0,199	171,92	168,63	168	165,06	2,94	24	0	0	71,6	68,2	3,43	0,6	0,4	-
11.07.2026	0,775	0,195	170,87	167,64	166,98	164,13	2,85	24	0	0	71,5	68,1	3,44	0,6	0,4	-
12.07.2026	0,748	0,198	173,24	170,02	169,3	166,41	2,89	24	0	0	71,5	68,3	3,21	0,6	0,4	-
13.07.2026	0,749	0,192	176,73	173,6	172,7	169,93	2,77	24	0	0	71,6	68,4	3,19	0,6	0,4	-
14.07.2026	0,728	0,18	172,84	169,9	168,9	166,31	2,59	24	0	0	71,5	68,3	3,22	0,6	0,4	-
15.07.2026	0,724	0,168	163,98	161,16	160,26	157,79	2,47	24	0	0	71,4	68	3,44	0,6	0,4	-
16.07.2026	0,726	0,171	167,21	164,41	163,37	160,93	2,44	24	0	0	71,8	68,4	3,39	0,6	0,4	-
17.07.2026	0,71	0,172	169,33	166,55	165,47	163,02	2,45	24	0	0	71,6	68,4	3,23	0,6	0,4	-
18.07.2026	0,689	0,159	170,55	167,89	166,65	164,34	2,31	24	0	0	71,6	68,5	3,14	0,6	0,4	-
Итого:	21,665	0	4892,8	4804,6	4780,66	4703,03	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,665															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч714

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.06.2026	1515,282	126433,26	123635,14	123394,33	121424,02
18.07.2026	1536,947	131326,06	128439,74	128174,99	126127,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2026 7:37:19