

#130207#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 06.05.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Соседи, ТСЖ, УК
Воскресенская 2, микрорайон Прибрежный, Калининград
4431

Заводской номер счётчика 1644159	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 06.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	31	31	0
Количество тепловой энергии, система 2	77,984	73,155	4.829

Подпись исполнителя



#130206#

Отчёт за период с 06.05.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 4431
Порядковый номер 6067
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1644159
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q _{Гкал}	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
07.05.2025	-	0,278	15,283	12,74	15,002	12,58	23,67	23,67	0	0	63,2	51,8	8	4,1	4,1	4,1
08.05.2025	-	0,302	15,674	12,813	15,379	12,649	24	24	0	0	64,1	52,4	8	4,1	4,1	4,1
09.05.2025	-	0,296	15,691	12,908	15,397	12,743	24	24	0	0	64	52,4	8	4,1	4,1	4,1
10.05.2025	-	0,275	15,73	13,32	15,443	13,153	24	24	0	0	63	51,8	8	4,1	4,1	4,1
11.05.2025	-	0,286	16,302	13,602	16,01	13,433	24	24	0	0	62,4	51,6	8	4,1	4,1	4,1
12.05.2025	-	0,277	16,325	13,952	16,024	13,774	24	24	0	0	63,3	52,2	8	4,1	4,1	4,1
13.05.2025	-	0,271	15,946	13,659	15,654	13,487	24	24	0	0	63,1	51,9	8	4,1	4,1	4,1
14.05.2025	-	0,288	15,961	13,353	15,666	13,182	24	24	0	0	63,6	52,2	8	4,1	4,1	4,1
15.05.2025	-	0,257	15,749	13,595	15,471	13,429	24	24	0	0	61,9	51	8	4,1	4,1	4,1
16.05.2025	-	0,276	16,077	13,605	15,79	13,438	24	24	0	0	62,3	51,3	8	4,1	4,1	4,1
17.05.2025	-	0,294	16,309	13,541	16,012	13,371	24	24	0	0	63	51,9	8	4,1	4,1	4,1
18.05.2025	-	0,321	16,665	13,304	16,362	13,136	24	24	0	0	62,9	52	8	4,1	4,1	4,1
19.05.2025	-	0,276	16,087	13,644	15,793	13,47	24	24	0	0	63,1	52,1	8	4,1	4,1	4,1
20.05.2025	-	0,283	16,143	13,365	15,86	13,203	24	24	0	0	61,7	51	8	4,1	4,1	4,1
21.05.2025	-	0,282	16,045	13,524	15,747	13,35	24	24	0	0	63,7	52,6	8	4,1	4,1	4,1
22.05.2025	-	0,293	15,775	13,086	15,476	12,915	24	24	0	0	64,4	52,9	8	4,1	4,1	4,1
23.05.2025	-	0,272	15,609	13,245	15,321	13,077	24	24	0	0	63,5	52,2	8	4,1	4,1	4,1
Итого:	-	4,827	271,371	227,256	266,407	224,39	407,67	407,67	-	-	63,13	51,96	8	4,1	4,1	4,1

Общее время работы системы 408 час.

Период нормальной работы системы 407,67 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q _{Гкал}	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
06.05.2025	73,155	4143,779	3577,744	4063,879	3530,166	1537,77	0,74
23.05.2025	77,984	4415,149	3804,999	4330,288	3754,557	1945,44	0,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения