

#135056#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 123, МАДОУ
Куйбышева 139, Калининград
6492

Заводской номер счётчика 00119980	Показания прибора, Гкал 20.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1252,966	1252,964	0.002
Количество тепловой энергии, система 2	405,781	395,781	10

Подпись исполнителя



#135055#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 6492
Порядковый номер 7413
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00119980
Номер системы 2
Отчёт сформирован 22.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	0,159	0,104	4,49	2,51	0	4,49	2,51	1,98	24	0	0	52,6	30	22,56	0,7	0,7
22.06.2025	-	0,385	0,348	7,81	1,71	0	7,73	1,71	6,02	24	0	0	56,4	29,6	26,77	0,7	0,7
23.06.2025	-	0,404	0,363	7,95	1,55	0	7,85	1,55	6,3	24	0	0	57,2	30,2	27,07	0,7	0,7
24.06.2025	-	0,055	0,073	12,27	6,98	0	12,27	6,98	5,29	24	0	0	14	16,6	-2,61	0,7	0,7
25.06.2025	-	0,404	0,363	7,95	1,55	0	7,85	1,55	6,3	24	0	0	57,2	30,2	27,07	0,7	0,7
26.06.2025	-	0,002	0	0,11	0,11	0	0,11	0,11	0	1	0	0	43	25,5	17,53	0,7	0,7
27.06.2025	-	0,4	0,383	7,43	0,84	0	7,35	0,84	6,51	24	0	0	57,3	26,2	31,11	0,7	0,7
28.06.2025	-	0,364	0,364	6,53	0	0	6,53	0	6,53	24	0	0	55,7	21,2	34,44	0,7	0,7
29.06.2025	-	0,357	0,357	6,43	0	0	6,43	0	6,43	24	0	0	55,7	21,6	34,06	0,7	0,7
30.06.2025	-	0,4	0,383	7,43	0,84	0	7,35	0,84	6,51	24	0	0	57,3	26,2	31,11	0,7	0,7
01.07.2025	-	0,484	0,484	8,39	0	0	8,29	0	8,29	24	0	0	58,1	22,2	35,96	0,7	0,7
02.07.2025	-	0,291	0,291	5,93	0,09	0	5,89	0,09	5,8	24	0	0	49,9	21,5	28,34	0,7	0,7
03.07.2025	-	0,325	0,325	6,46	0,01	0	6,38	0,01	6,37	24	0	0	51	21	30,03	0,7	0,7
04.07.2025	-	0,445	0,445	7,92	0	0	7,84	0	7,84	24	0	0	57,1	22,6	34,53	0,7	0,7
05.07.2025	-	0,291	0,291	5,93	0,09	0	5,89	0,09	5,8	24	0	0	49,9	21,5	28,34	0,7	0,7
06.07.2025	-	0,015	0,015	0,28	0	0	0,28	0	0,28	1	0	0	55,1	23,2	31,9	0,7	0,7
07.07.2025	-	0,456	0,456	8,03	0	0	7,93	0	7,93	24	0	0	57,7	23,2	34,53	0,7	0,7
08.07.2025	-	0,015	0,015	0,28	0	0	0,28	0	0,28	1	0	0	55,1	23,2	31,93	0,7	0,7
09.07.2025	-	0,352	0,352	6,39	0	0	6,39	0	6,39	24	0	0	55,3	22,8	32,43	0,7	0,7
10.07.2025	-	0,017	0,017	0,3	0	0	0,3	0	0,3	1	0	0	56,2	23,7	32,53	0,7	0,7
11.07.2025	-	0,467	0,467	8,21	0	0	8,12	0	8,12	24	0	0	57,7	23	34,72	0,7	0,7
12.07.2025	-	0,411	0,411	7,32	0	0	7,27	0	7,27	24	0	0	56,5	23	33,51	0,7	0,7
13.07.2025	-	0,403	0,403	7,17	0	0	7,14	0	7,14	24	0	0	56,3	23,2	33,09	0,7	0,7
14.07.2025	-	0,486	0,486	8,59	0	0	8,46	0	8,46	24	0	0	57,6	23,5	34,09	0,7	0,7
15.07.2025	-	0,492	0,492	8,69	0	0	8,52	0	8,52	24	0	0	57,8	23,7	34,18	0,7	0,7
16.07.2025	-	0,47	0,47	8,3	0	0	8,18	0	8,18	24	0	0	57,5	23,6	33,9	0,7	0,7
17.07.2025	-	0,428	0,427	7,71	0,02	0	7,64	0,02	7,62	24	0	0	55,9	26,6	29,31	0,7	0,7
18.07.2025	-	0,446	0,446	7,99	0	0	7,9	0	7,9	24	0	0	56,4	23,6	32,83	0,7	0,7
19.07.2025	-	0,389	0,389	6,96	0	0	6,96	0	6,96	24	0	0	55,6	23,7	31,95	0,7	0,7
20.07.2025	-	0,387	0,387	6,97	0	0	6,97	0	6,97	24	0	0	55,7	23,9	31,82	0,7	0,7
Итого:	-	10	9,807	196,22	16,3	0	194,59	16,3	178,29	628	0	-	53,96	24	29,97	0,7	0,7

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

628 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
20.06.2025	395,781	8139,54	1328,63	0	8056,96	1328,63
20.07.2025	405,781	8335,76	1344,93	0	8251,55	1344,93

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения