

#150567#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 123, МАДОУ
Куйбышева 139, Калининград
6492

Заводской номер счётчика 00119980	Показания прибора, Гкал 20.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1292,896	1256,737	36.159 <i>+ факт</i>
Количество тепловой энергии, система 2	428,955	420,966	7.989 <i>+ факт</i>

39,402 П
154.413 м³
8.836 П

Подпись исполнителя



#150565#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента 6492
 Порядковый номер 4449
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00119980
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	0	0	1,76	0	0	1,76	0	0	0	24	0	0	19,8	18,8	1,01	0,7	0,7
22.09.2025	-	0	0	1,48	0	0	1,48	0	0	0	24	0	0	19,2	19,4	-0,26	0,7	0,7
23.09.2025	-	0	0	1,27	0	0	1,27	0	0	0	24	0	0	19,2	18,7	0,48	0,7	0,7
24.09.2025	-	0	0	1,09	0	0	1,09	0	0	0	24	0	0	19	18,4	0,58	0,7	0,7
25.09.2025	-	0	0	0,73	0	0	0,73	0	0	0	24	0	0	22	21,4	0,67	0,7	0,7
26.09.2025	-	0	0	0,87	0	0	0,87	0	0	0	24	0	0	18,5	17,9	0,64	0,7	0,7
27.09.2025	-	0,081	0	5,7	5,61	0	5,57	5,53	0	0	1	0	0	71,4	56,9	14,54	0,7	0,7
28.09.2025	-	0	0	0,85	0	0	0,85	0	0	0	24	0	0	17,9	17,4	0,47	0,7	0,7
29.09.2025	-	0	0	0,73	0	0	0,73	0	0	0	24	0	0	22,4	21,6	0,79	0,7	0,7
30.09.2025	-	1,076	0	58,75	57,71	0	57,72	57,21	0	0	24	0	0	61,3	42,8	18,52	0,7	0,7
01.10.2025	-	1,659	0	105,5	104,2	0	103,42	102,98	0	0	24	0	0	65,8	49,8	16,08	0,7	0,7
02.10.2025	-	1,291	0	91,38	89,61	0	89,63	88,53	0	0	24	0	0	65,3	51	14,28	0,7	0,7
03.10.2025	-	2,01	0	141,46	139,25	0	138,36	137,23	0	0	24	0	0	70,1	55,6	14,54	0,7	0,7
04.10.2025	-	1,979	0	140,55	138,55	0	137,35	136,39	0	0	24	0	0	71,8	57,4	14,44	0,7	0,7
05.10.2025	-	1,979	0	140,55	138,55	0	137,35	136,39	0	0	24	0	0	71,8	57,4	14,44	0,7	0,7
06.10.2025	-	1,972	0	137,98	136,03	0	134,83	133,97	0	0	24	0	0	71,7	57,1	14,62	0,7	0,7
07.10.2025	-	2	0	136,11	134,12	0	132,96	132,12	0	0	24	0	0	72,3	57,3	15,04	0,7	0,7
08.10.2025	-	1,983	0	135,97	134,01	0	132,85	132,07	0	0	24	0	0	71,9	57	14,95	0,7	0,7
09.10.2025	-	1,983	0	138,04	136,03	0	134,86	133,93	0	0	24	0	0	72,2	57,4	14,7	0,7	0,7
10.10.2025	-	1,974	0	137,78	135,63	0	134,63	133,56	0	0	24	0	0	72	57,4	14,66	0,7	0,7
11.10.2025	-	1,951	0	138,16	135,93	0	135,04	133,77	0	0	24	0	0	72	57,6	14,45	0,7	0,7
12.10.2025	-	1,945	0	137,35	135,08	0	134,16	133,05	0	0	24	0	0	71,9	57,4	14,5	0,7	0,7
13.10.2025	-	1,981	0	136,34	134,23	0	133,21	132,24	0	0	24	0	0	72	57,1	14,87	0,7	0,7
14.10.2025	-	0,083	0	5,68	5,61	0	5,55	5,53	0	0	1	0	0	72,2	57,2	14,95	0,7	0,7
15.10.2025	-	2,011	0	138,43	136,41	0	135,25	134,37	0	0	24	0	0	72,2	57,4	14,86	0,7	0,7
16.10.2025	-	1,998	0	135,75	133,7	0	132,62	131,76	0	0	24	0	0	72,1	57	15,09	0,7	0,7
17.10.2025	-	0,088	0	5,7	5,62	0	5,57	5,54	0	0	1	0	0	72,4	56,6	15,83	0,7	0,7
18.10.2025	-	2,031	0	133,51	131,61	0	130,39	129,69	0	0	24	0	0	72,3	56,7	15,59	0,7	0,7
19.10.2025	-	2,039	0	133,08	131,27	0	129,98	129,35	0	0	24	0	0	72,3	56,6	15,7	0,7	0,7
20.10.2025	-	2,045	0	130,01	128,24	0	127,02	126,38	0	0	24	0	0	72	55,9	16,1	0,7	0,7
Итого:	-	36,159	0	2472,56	2427	0	2417,1	2391,59	0	0	651	0	-	57,23	46,01	11,24	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 651 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.09.2025	1256,737	73624,05	72046,46	0	71927,59	71056,02	0
20.10.2025	1292,896	76096,61	74473,46	0	74344,69	73447,61	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#150566#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента 6492
Порядковый номер 7413
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00119980
Номер системы 2
Отчёт сформирован 22.10.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	0,121	0,06	4,01	2,88	0	4,01	2,88	1,13	24	0	0	50	28,2	21,82	0,7	0,7
22.09.2025	-	0,398	0,363	7,81	1,52	0	7,71	1,52	6,19	24	0	0	57,4	28,9	28,48	0,7	0,7
23.09.2025	-	0,29	0,273	6,4	1,2	0	6,34	1,2	5,14	24	0	0	50,9	25,4	25,55	0,7	0,7
24.09.2025	-	0,338	0,32	8,15	2,38	0	8,1	2,38	5,72	24	0	0	47,7	21,4	26,21	0,7	0,7
25.09.2025	-	0,428	0,428	7,65	0	0	7,59	0	7,59	24	0	0	56,7	24,4	32,35	0,7	0,7
26.09.2025	-	0,355	0,316	7,06	1,58	0	6,98	1,58	5,4	24	0	0	57,1	27,5	29,58	0,7	0,7
27.09.2025	-	0,022	0,021	0,41	0,04	0	0,4	0,04	0,36	1	0	0	56,9	31,9	25	0,7	0,7
28.09.2025	-	0,097	0,042	3,34	2,38	0	3,34	2,38	0,96	24	0	0	47,8	25,8	22	0,7	0,7
29.09.2025	-	0,369	0,369	6,63	0	0	6,63	0	6,63	24	0	0	55,6	24,5	31,04	0,7	0,7
30.09.2025	-	0,35	0,323	6,8	1,08	0	6,72	1,08	5,64	24	0	0	56,6	26,9	29,63	0,7	0,7
01.10.2025	-	0,382	0,358	7,28	1,05	0	7,19	1,05	6,14	24	0	0	57,2	28,7	28,57	0,7	0,7
02.10.2025	-	0,241	0,215	7,57	1,3	0	7,54	1,3	6,24	24	0	0	37	27,7	9,26	0,7	0,7
03.10.2025	-	0,315	0,283	7,54	2,25	0	7,46	2,25	5,21	24	0	0	50,6	26,9	23,75	0,7	0,7
04.10.2025	-	0,099	0,046	3,6	2,61	0	3,6	2,61	0,99	24	0	0	48,2	28,6	19,62	0,7	0,7
05.10.2025	-	0,099	0,046	3,6	2,61	0	3,6	2,61	0,99	24	0	0	48,2	28,6	19,62	0,7	0,7
06.10.2025	-	0,399	0,37	7,84	1,53	0	7,74	1,53	6,21	24	0	0	57,8	30,2	27,56	0,7	0,7
07.10.2025	-	0,301	0,267	7,52	2,39	0	7,45	2,39	5,06	24	0	0	49,4	28,6	20,79	0,7	0,7
08.10.2025	-	0,362	0,327	7,45	1,77	0	7,35	1,77	5,58	24	0	0	56,7	31,1	25,61	0,7	0,7
09.10.2025	-	0,397	0,364	7,94	1,63	0	7,83	1,63	6,2	24	0	0	57,5	31,6	25,84	0,7	0,7
10.10.2025	-	0,397	0,366	7,92	1,55	0	7,82	1,55	6,27	24	0	0	57,1	32,2	24,88	0,7	0,7
11.10.2025	-	0,166	0,126	4,62	2,28	0	4,62	2,28	2,34	24	0	0	51,3	32	19,35	0,7	0,7
12.10.2025	-	0,168	0,124	4,57	2,11	0	4,57	2,11	2,46	24	0	0	51,1	31,7	19,43	0,7	0,7
13.10.2025	-	0,431	0,402	8,34	1,39	0	8,22	1,39	6,83	24	0	0	57,9	32,1	25,84	0,7	0,7
14.10.2025	-	0,004	0,002	0,16	0,12	0	0,16	0,12	0,04	1	0	0	48,6	31,1	17,52	0,7	0,7
15.10.2025	-	0,22	0,194	8,15	3,51	0	8,11	3,51	4,6	24	0	0	38,4	25,6	12,8	0,7	0,7
16.10.2025	-	0,439	0,408	8,43	1,59	0	8,34	1,59	6,75	24	0	0	58,7	32,3	26,35	0,7	0,7
17.10.2025	-	0,015	0,014	0,28	0,05	0	0,28	0,05	0,23	1	0	0	59	34	25,04	0,7	0,7
18.10.2025	-	0,137	0,093	4,3	2,53	0	4,3	2,53	1,77	24	0	0	50,6	31,2	19,42	0,7	0,7
19.10.2025	-	0,131	0,081	4,14	2,54	0	4,14	2,54	1,6	24	0	0	50,1	30,7	19,48	0,7	0,7
20.10.2025	-	0,518	0,503	9,34	0,85	0	9,23	0,85	8,38	24	0	0	58,7	30,2	28,49	0,7	0,7
Итого:	-	7,989	7,104	178,85	48,72	0	177,37	48,72	128,65	651	0	-	52,69	29	23,7	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.
Период нормальной работы системы 651 час.
Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
20.09.2025	420,966	8691,44	1448,76	0	8604,17	1448,76
20.10.2025	428,955	8870,29	1497,48	0	8781,54	1497,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения