

#144237#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/25г.-21/08/25г.

Абонент: ДС 123

Адрес: Куйбышева,139

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00119980

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=3

ТЗ=1

КС=0хЕС47

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.07.2025	56,92	24,2	32,72	7,79	7,71	0	0	0	7,71	7	7	0,435	0,435	24	0	
22.07.2025	56,74	24,39	32,35	7,65	7,59	0	0	0	7,59	7	7	0,428	0,428	24	0	
23.07.2025	56,93	24,29	32,64	7,72	7,65	0	0	0	7,65	7	7	0,438	0,438	24	0	
24.07.2025	56,98	24,23	32,75	7,92	7,85	0	0	0	7,85	7	7	0,447	0,447	24	0	
25.07.2025	57,84	24,38	33,46	7,88	7,76	0	0	0	7,76	7	7	0,448	0,448	24	0	
26.07.2025	55,57	24,47	31,1	6,83	6,83	0	0	0	6,83	7	7	0,379	0,379	24	0	
27.07.2025	55,55	24,51	31,04	6,63	6,63	0	0	0	6,63	7	7	0,369	0,369	24	0	
28.07.2025	52,85	24,08	28,77	3,91	3,9	0	0	0	3,9	7	7	0,206	0,206	24	0	
29.07.2025	55,37	32,16	23,21	6,42	6,34	1,25	1,25	0	5,09	7	7	0,312	0,312	24	0	
30.07.2025	58,22	34,32	23,9	9,12	9	3,36	3,36	0	5,64	7	7	0,408	0,333	24	0	
31.07.2025	58,69	34,37	24,32	8,91	8,8	4,1	4,1	0	4,7	7	7	0,375	0,284	24	0	
01.08.2025	57,59	34,08	23,51	7,94	7,84	4,32	4,32	0	3,52	7	7	0,304	0,212	24	0	
02.08.2025	51,44	31,48	19,96	4,17	4,17	4,25	4,25	0	-0,08	7	7	0,082	0,001	24	0	
03.08.2025	40,4	29,18	11,22	2,95	2,95	2,07	2,07	0	0,88	7	7	0,055	0,02	24	0	
04.08.2025	48,29	30,47	17,82	5,34	5,29	1,6	1,6	0	3,69	7	7	0,208	0,17	24	0	
05.08.2025	55,07	30,37	24,7	6,09	6,03	2,62	2,62	0	3,41	7	7	0,252	0,196	24	0	
06.08.2025	54,16	29,64	24,52	5,84	5,79	2,49	2,49	0	3,3	7	7	0,239	0,185	24	0	
07.08.2025	53,47	29,02	24,45	5,81	5,76	2,39	2,39	0	3,37	7	7	0,239	0,188	24	0	
08.08.2025	52,81	29,04	23,77	5,3	5,26	2,45	2,45	0	2,81	7	7	0,207	0,157	24	0	
09.08.2025	45,58	27,28	18,3	2,94	2,94	2,96	2,96	0	-0,02	7	7	0,052	0	24	0	
10.08.2025	44,8	27,05	17,75	2,78	2,78	2,86	2,86	0	-0,08	7	7	0,046	0,002	24	0	
11.08.2025	52,97	28,56	24,41	5,56	5,51	2,31	2,31	0	3,2	7	7	0,226	0,183	24	0	
12.08.2025	54,02	29,07	24,95	6,42	6,37	2,11	2,11	0	4,26	7	7	0,282	0,239	24	0	
13.08.2025	33,98	28,24	5,74	5,51	5,5	1,13	1,13	0	4,37	7	7	0,158	0,137	24	0	
14.08.2025	17,63	20,05	-2,42	2,41	2,41	0,13	0,13	0	2,28	7	7	0,039	0,041	24	0	*
15.08.2025	19,4	21,39	-1,99	0,77	0,77	0	0	0	0,77	7	7	0,013	0,013	24	0	*
16.08.2025	20,85	21,3	-0,45	0,18	0,18	0	0	0	0,18	7	7	0,004	0,004	24	0	*
17.08.2025	21,05	20,86	0,19	0,1	0,1	0	0	0	0,1	7	7	0	0	24	0	*
18.08.2025	19,11	21,32	-2,21	0,92	0,92	0,01	0,01	0	0,91	7	7	0,014	0,014	24	0	*
19.08.2025	18,58	20,47	-1,89	1,63	1,63	0,04	0,04	0	1,59	7	7	0,029	0,029	24	0	*
20.08.2025	18,52	20,14	-1,62	0,88	0,88	0	0	0	0,88	7	7	0,017	0,017	24	0	*
21.08.2025	22,05	21,82	0,23	1,86	1,86	0,11	0,11	0	1,75	7	7	0,039	0,039	24	0	*
Итого:				156,18	155	42,56	42,56	0	112,44			6,75	5,895	768	0	
Средние:	44,48	26,44	18,03							7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/07/2524:00	8335,76	8251,55	1344,93	1344,93	0	6906,62	405,781	379,939	24421	334
21/08/2524:00	8491,94	8406,55	1387,49	1387,49	0	7019,06	412,531	385,834	25189	334
Итого:	156,18	155	42,56	42,56	0	112,44	6,75	5,895	768	0

Период нормального

Период отсутствия

Время работы

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

