

#147274#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/08/25г.-21/09/25г.

Абонент: ДС № 123

Адрес: Куйбышева, 139

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00119980

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 - БД 1 ФТ=0 Т3=2 КС=0хЕС47 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.08.2025	20,33	19,47	0,86	1,63	1,63	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
22.08.2025	19,75	19,13	0,62	1,25	1,25	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
23.08.2025	19,28	18,73	0,55	0,96	0,96	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
24.08.2025	18,88	18,34	0,54	0,74	0,74	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
25.08.2025	17,97	17,22	0,75	0,64	0,64	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
26.08.2025	17,79	17	0,79	0,48	0,48	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
27.08.2025	17,96	17,17	0,79	0,3	0,3	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
28.08.2025	18,26	17,67	0,59	0,08	0,08	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
29.08.2025	18,86	17,97	0,89	0,19	0,19	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
30.08.2025	19,08	18,32	0,76	0,39	0,39	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
31.08.2025	19,26	18,48	0,78	0,56	0,56	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
01.09.2025	19,43	18,71	0,72	0,72	0,72	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
02.09.2025	19,73	18,97	0,76	0,87	0,87	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
03.09.2025	19,92	19,1	0,82	1,01	1,01	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
04.09.2025	20,21	19,28	0,93	1,12	1,12	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
05.09.2025	20,44	19,57	0,87	1,25	1,25	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
06.09.2025	20,46	19,66	0,8	1,34	1,34	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
07.09.2025	20,56	19,74	0,82	1,43	1,43	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
08.09.2025	20,59	19,76	0,83	1,49	1,49	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
09.09.2025	20,67	19,91	0,76	1,55	1,55	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
10.09.2025	20,61	19,9	0,71	1,59	1,59	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
11.09.2025	20,48	19,87	0,61	1,62	1,62	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
12.09.2025	20,29	19,32	0,97	1,64	1,64	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
13.09.2025	20,21	19,29	0,92	1,66	1,66	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
14.09.2025	20,27	19,51	0,76	1,69	1,69	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
15.09.2025	19,61	18,97	0,64	1,69	1,69	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
16.09.2025	19,31	18,63	0,68	1,7	1,7	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
17.09.2025	18,69	18,18	0,51	1,71	1,71	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
18.09.2025	18,54	18,01	0,53	1,7	1,7	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
19.09.2025	18,72	18,02	0,7	1,72	1,72	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
20.09.2025	19,42	18,5	0,92	1,75	1,75	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
21.09.2025	19,81	18,8	1,01	1,76	1,76	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
Итого:				38,23	38,23	0	0	0	0	0			0	0	768	0	
Средние:	19,54	18,78	0,75								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/08/2524:00	73332,69	71642,01	71796,76	70809,88	0	0	0	1252,966	0	25165	334
21/09/2524:00	73370,92	71680,24	71796,76	70809,88	0	0	0	1252,966	0	25933	334
Итого:	38,23	38,23	0	0	0	0	0	0	0	768	0

Период нормальной работы 768 ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 26308ч

Представитель абонента



Представитель теплоснабжающей организации

