

#147273#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/08/25г.-21/09/25г.

Абонент: ДСН № 123

Адрес: Куйбышева, 139

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00119980

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=3

ТЗ=1

КС=0хЕС47

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.08.2025	22,05	21,82	0,23	1,86	1,86	0,11	0,11	0	1,75	7	7	0,039	0,039	24	0	*
22.08.2025	22,51	21,25	1,26	2,39	2,39	0,13	0,13	0	2,26	7	7	0,055	0,055	24	0	*
23.08.2025	24,34	19,99	4,35	1,78	1,78	0	0	0	1,78	7	7	0,039	0,039	24	0	
24.08.2025	23,84	19,55	4,29	1,77	1,77	0	0	0	1,77	7	7	0,04	0,04	24	0	
25.08.2025	18,21	20,56	-2,35	1,92	1,92	0,12	0,12	0	1,8	7	7	0,034	0,034	24	0	*
26.08.2025	16,48	17,91	-1,43	2,1	2,1	0,35	0,35	0	1,75	7	7	0,031	0,031	24	0	*
27.08.2025	43,91	22,16	21,75	7,05	7,01	2,02	2,02	0	4,99	7	7	0,263	0,232	24	0	
28.08.2025	45,91	25,81	20,1	4,6	4,57	1,34	1,34	0	3,23	7	7	0,175	0,146	24	0	
29.08.2025	51,28	26,65	24,63	6,52	6,44	2,11	2,11	0	4,33	7	7	0,27	0,229	24	0	
30.08.2025	46,29	26,91	19,38	4,05	4,05	2,62	2,62	0	1,43	7	7	0,117	0,065	24	0	
31.08.2025	46,53	26,98	19,55	4,02	4,02	2,55	2,55	0	1,47	7	7	0,12	0,067	24	0	
01.09.2025	51,78	27,83	23,95	6,28	6,23	2,21	2,21	0	4,02	7	7	0,263	0,216	24	0	
02.09.2025	52,37	27,68	24,69	6,48	6,42	2,23	2,23	0	4,19	7	7	0,274	0,23	24	0	
03.09.2025	52,9	28,64	24,26	8,06	7,99	1,97	1,97	0	6,02	7	7	0,365	0,327	24	0	
04.09.2025	48,92	29,14	19,78	7,93	7,88	2,03	2,03	0	5,85	7	7	0,33	0,288	24	0	
05.09.2025	54,64	29,25	25,39	6,03	5,96	2,31	2,31	0	3,65	7	7	0,256	0,211	24	0	
06.09.2025	45,17	27,4	17,77	2,79	2,79	2,85	2,85	0	-0,06	7	7	0,048	0	24	0	
07.09.2025	44,79	26,98	17,81	2,73	2,73	2,78	2,78	0	-0,05	7	7	0,046	0,001	24	0	
08.09.2025	54,66	28,63	26,03	5,92	5,86	2,24	2,24	0	3,62	7	7	0,257	0,209	24	0	
09.09.2025	58,4	29,84	28,56	9,69	9,52	1,49	1,49	0	8,03	7	7	0,513	0,476	24	0	
10.09.2025	40,86	25,87	14,99	10,67	10,56	2,54	2,54	0	8,02	7	7	0,364	0,333	24	0	
11.09.2025	58,17	30,52	27,65	9,48	9,38	2,44	2,44	0	6,94	7	7	0,471	0,418	24	0	
12.09.2025	59,34	33,05	26,29	11,73	11,59	1,95	1,95	0	9,64	7	7	0,626	0,578	24	0	
13.09.2025	53,82	29,38	24,44	5,76	5,76	1,27	1,27	0	4,49	7	7	0,274	0,246	24	0	
14.09.2025	49,76	28,81	20,95	4,19	4,19	2,42	2,42	0	1,77	7	7	0,141	0,089	24	0	
15.09.2025	55,99	28,9	27,09	8,07	7,97	1,39	1,39	0	6,58	7	7	0,408	0,375	24	0	
16.09.2025	56,67	29,15	27,52	8,09	7,99	1,43	1,43	0	6,56	7	7	0,414	0,38	24	0	
17.09.2025	57,03	28,99	28,04	8,37	8,27	1,32	1,32	0	6,95	7	7	0,433	0,403	24	0	
18.09.2025	49,37	22,34	27,03	9,33	9,23	2,48	2,48	0	6,75	7	7	0,402	0,389	24	0	
19.09.2025	56,87	27,38	29,49	7,83	7,72	1,9	1,9	0	5,82	7	7	0,386	0,339	24	0	
20.09.2025	49,9	27,92	21,98	4,02	4,02	2,85	2,85	0	1,17	7	7	0,122	0,055	24	0	
21.09.2025	50,04	28,22	21,82	4,01	4,01	2,88	2,88	0	1,13	7	7	0,121	0,06	24	0	
Итого:				185,52	183,98	56,33	56,33	0	127,65			7,697	6,6	768	0	
Средние:	45,71	26,42	19,29							7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/08/2524:00	8490,08	8404,69	1387,38	1387,38	0	7017,31	412,492	385,795	25165	334
21/09/2524:00	8675,6	8588,67	1443,71	1443,71	0	7144,96	420,189	392,395	25933	334
Итого:	185,52	183,98	56,33	56,33	0	127,65	7,697	6,6	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 26808ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

