

#165210#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/25г.-21/11/25г.

Абонент: ДС 123

Адрес: Куйбышева, 139

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут

Тхв = 0.00°C

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00119980

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=3

ТЗ=1

КС=0хЕС47

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.10.2025	59,19	31,84	27,35	9,77	9,66	0,45	0,45	0	9,21	7	7	0,558	0,547	24	0	
22.10.2025	58,45	31,53	26,92	8,86	8,76	1	1	0	7,76	7	7	0,482	0,462	24	0	
23.10.2025	57,75	31,77	25,98	8,24	8,13	0,96	0,96	0	7,17	7	7	0,439	0,417	24	0	
24.10.2025	57,91	30,43	27,48	8,12	8,03	0,42	0,42	0	7,61	7	7	0,453	0,445	24	0	
25.10.2025	51,21	29,53	21,68	4,26	4,26	0,64	0,64	0	3,62	7	7	0,196	0,188	24	0	
26.10.2025	47,62	28,97	18,65	3,48	3,48	0,91	0,91	0	2,57	7	7	0,138	0,123	24	0	
27.10.2025	57,13	29,44	27,69	7,27	7,18	0,54	0,54	0	6,64	7	7	0,395	0,385	24	0	
28.10.2025	56,85	28,83	28,02	7,4	7,31	0,33	0,33	0	6,98	7	7	0,407	0,401	24	0	
29.10.2025	47,19	26,23	20,96	6,88	6,82	1,25	1,25	0	5,57	7	7	0,288	0,277	24	0	
30.10.2025	54,69	28,85	25,84	7,1	7	1,2	1,2	0	5,8	7	7	0,348	0,328	24	0	
31.10.2025	53,44	29,05	24,39	7,08	7	1,14	1,14	0	5,86	7	7	0,341	0,319	24	0	
01.11.2025	51,28	28,13	23,15	5,86	5,8	1,09	1,09	0	4,71	7	7	0,269	0,252	24	0	
02.11.2025	45,29	28,35	16,94	3,55	3,55	1,09	1,09	0	2,46	7	7	0,132	0,113	24	0	
03.11.2025	44,55	29,04	15,51	3,34	3,34	1,25	1,25	0	2,09	7	7	0,11	0,1	24	0	
04.11.2025	44,28	28,79	15,49	3,33	3,33	1,29	1,29	0	2,04	7	7	0,11	0,091	24	0	
05.11.2025	53,89	29,74	24,15	7,3	7,2	0,77	0,77	0	6,43	7	7	0,362	0,352	24	0	
06.11.2025	53,35	29,58	23,77	6,35	6,26	1,09	1,09	0	5,17	7	7	0,3	0,284	24	0	
07.11.2025	53,82	29,02	24,8	6,67	6,59	0,97	0,97	0	5,62	7	7	0,326	0,312	24	0	
08.11.2025	44,85	28,79	16,06	3,26	3,26	1,32	1,32	0	1,94	7	7	0,108	0,088	24	0	
09.11.2025	44,67	28,3	16,37	3,26	3,26	1,32	1,32	0	1,94	7	7	0,105	0,088	24	0	
10.11.2025	54,83	28,12	26,71	7,79	7,69	0,37	0,37	0	7,32	7	7	0,411	0,406	24	0	
11.11.2025	55,84	25,19	30,65	8,19	8,09	0,01	0,01	0	8,08	7	7	0,451	0,451	24	0	
12.11.2025	54,4	29,17	25,23	6,83	6,74	0,66	0,66	0	6,08	7	7	0,345	0,335	24	0	
13.11.2025	54,1	27,41	26,69	6,98	6,89	0,76	0,76	0	6,13	7	7	0,353	0,34	24	0	
14.11.2025	54,4	29,54	24,86	6,86	6,78	0,74	0,74	0	6,04	7	7	0,349	0,334	24	0	
15.11.2025	41,18	27,32	13,86	2,55	2,55	1,71	1,71	0	0,84	7	7	0,061	0,037	24	0	
16.11.2025	42,87	26,57	16,3	2,69	2,69	1,66	1,66	0	1,03	7	7	0,07	0,045	24	0	
17.11.2025	55,11	26,96	28,15	7,63	7,53	0,51	0,51	0	7,02	7	7	0,398	0,39	24	0	
18.11.2025	31,14	21,66	9,48	3,19	3,19	0,75	0,75	0	2,44	7	7	0,081	0,083	24	0	
19.11.2025	53,33	23,75	29,58	8,17	8,08	0,57	0,57	0	7,51	7	7	0,421	0,411	24	0	
20.11.2025	29,9	19,24	10,66	4,39	4,39	1,5	1,5	0	2,89	7	7	0,104	0,107	24	0	
21.11.2025	54,65	23,98	30,67	8,37	8,26	0,73	0,73	0	7,53	7	7	0,434	0,421	24	0	
Итого:				195,02	193,1	29	29	0	164,1			9,345	8,932	768	0	
Средние:	50,59	27,97	22,62							7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/10/2524:00	8870,29	8781,54	1497,48	1497,48	0	7284,06	428,955	400,157	26629	334
21/11/2524:00	9065,31	8974,64	1526,48	1526,48	0	7448,16	438,3	409,089	27397	334
Итого:	195,02	193,1	29	29	0	164,1	9,345	8,932	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2779ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

